

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE



SEDE DI LEGNARO
PADOVA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE			SEDE DI LEGNARO PADOVA	
Opera	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE		Data	GIUGNO 2023
			Scala	--
Parte	GARA D'APPALTO		N.	CSA08
			Sigla	P.P.
Elab.	Progetto di manutenzione Elenco componenti impianto antincendio Sede Legnaro - Edificio Centro Direzionale			
Giugno 2023 - Emissione		File P319GRdGEACSA080EA.pdf		
Legale Rappresentante	Direttore Generale Dott.ssa Antonia Ricci	Dirigente Servizio Tecnico	Responsabile del Procedimento Ing. Corrado Benetollo	
Servizio Tecnico IZSve	Direttore dell'Esecuzione del Contratto Per. Ind. Dario Maritan	Progettista	Per. Ind. Maurizio Cudicio	

Dati Essernet

Numero dispositivi: 5
di cui 5 centrali rivelazione incendio
Velocità Comunicazione: 62,5 kBaud

Dispositivi installati su bus

Quantità: 1205

Rivelatore automatico

Quantità: 1019 dei quali
964 Rivelatore-O
13 Rivelatore Termoveloc.
10 Rivelatore-O2T
32 Rivelatore-OT

Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 106

Transponder

Quantità: 80

Sirena/Flash

Quantità: 0

Centrale numero 1 ; Corpo A + Corpo B

Tipo Centrale: Centrale 8000M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1 a 999	11 a 999	1 a 10
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 2 ; Centro Direzionale

Tipo Centrale: Centrale 8007			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1000 a 1999	1000 a 1999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 3 ; Edificio I

Tipo Centrale: Centrale IQ8Control-C			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	2000 a 2999	2000 a 2999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 4 ; Edificio C

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	3000 a 3999	3000 a 3999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 5 ; Corpo F

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	4000 a 4999	4000 a 4999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Configurazione Centrale

Centrale numero 2: Centrale 8007; Nome / Etichetta: Centro Direzionale

Hardware: Led Ripetizione Zona (ILI): Non disponibile

Stampante: Non disponibile

Scheda Base:

Interfaccia Seriale: RS 485; IDT non controllato

Relè Guasto Generale Zona 1611;

Micromodulo: Essernet Tipo 1- 62,5k-Modulo (Loop primario 213)

Scheda Micromodulo 1

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 108 dispositivo (Loop primario 221)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 7 dispositivo (Loop primario 222)

Micromodulo 3: Non Usato

Scheda Micromodulo 2

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 23 dispositivo (Loop primario 231)

Micromodulo 2: Non Usato

Micromodulo 3: 4-Relè-Modulo (Loop primario 233)

Dispositivi installati su bus

Quantità: 138

Rivelatore automatico

Quantità: 116 dei quali

114

Rivelatore-O

1

Rivelatore Termoveloc.

1

Rivelatore-O2T

Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 12

Transponder

Quantità: 10

Sirena/Flash

Quantità: 0

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 221; Loop Centro Direzionale
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O2T Con Isolatore
No. Seriale: 147161094247; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 6 ; SALA QUADRI Zona 15
- SA 2** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4500858000; Posizione: Zona 1005/ Rivelatore 1 ; PULSANTE CORR. SUD Z.11
- SA 3** O senza isolatore
No. Seriale: 3905870815; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 1 ; CORRIDOIO SUD Z.11
- SA 4** O senza isolatore
No. Seriale: 3961776878; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 16 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 5** O senza isolatore
No. Seriale: 3961777219; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 15 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 6** O senza isolatore
No. Seriale: 3961783012; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 13 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 7** O senza isolatore
No. Seriale: 3961777202; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 12 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 8** O senza isolatore
No. Seriale: 3961781186; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 10 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 9** O senza isolatore
No. Seriale: 3961782213; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 11 ; CORRID.CENTRALE Z12 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 10** O senza isolatore
No. Seriale: 3961781049; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 12 ; CORRIDOIO SUD Z.11 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 11** O senza isolatore
No. Seriale: 3961784767; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 11 ; CENTRALINO Z.11 SOPRA
Uscita rivelatore con zona 1006
- SA 12** O senza isolatore
No. Seriale: 3960128906; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 13 ; UFFICIO Z. 11 CENTRALINO
- SA 13** O senza isolatore
No. Seriale: 3949854352; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 14 ; UF. Z.11 CENTRALINO SOPRA
Uscita rivelatore con zona 1005
- SA 14** O senza isolatore
No. Seriale: 3961784828; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 10 ; CORRIDOIO SUD Z.11 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 15** O senza isolatore
No. Seriale: 3961777813; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 9 ; CORRIDOIO SUD Z.11 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 16** O senza isolatore
No. Seriale: 3961778339; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 8 ; CORRIDOIO SUD Z.11 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 17** O senza isolatore
No. Seriale: 3961782237; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 7 ; CORRIDOIO SUD Z.11 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 18** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899533; Posizione: Zona 1002/ Rivelatore 1 ; ZONA 2
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 19** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898208; Posizione: Zona 1004/ Rivelatore 1 ; ZONA 4
- SA 20** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899229; Posizione: Zona 1002/ Rivelatore 2 ; ZONA 2
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 21** O senza isolatore
No. Seriale: 3905852750; Posizione: Zona 1004/ Rivelatore 2 ; ZONA 4
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 22** O senza isolatore
No. Seriale: 3905868898; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 2 ; CORRIDOIO SUD Z.11
- SA 23** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899472; Posizione: Zona 1002/ Rivelatore 3 ; ZONA 2
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 24** O senza isolatore
No. Seriale: 3905852019; Posizione: Zona 1004/ Rivelatore 3 ; ZONA 4
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 25** O senza isolatore
No. Seriale: 3905851845; Posizione: Zona 1003/ Rivelatore 1 ; ZONA 3
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 26** O senza isolatore
No. Seriale: 3905868997; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 3 ; CORRIDOIO SUD Z.11
- SA 27** O senza isolatore
No. Seriale: 3949850897; Posizione: Zona 1003/ Rivelatore 4 ; ZONA 3
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 28** O senza isolatore
No. Seriale: 3949854000; Posizione: Zona 1001/ Rivelatore 4 ; ZONA 1
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 29** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899298; Posizione: Zona 1001/ Rivelatore 1 ; ZONA 1
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 30** O senza isolatore
No. Seriale: 3905852798; Posizione: Zona 1003/ Rivelatore 2 ; ZONA 3
- SA 31** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899243; Posizione: Zona 1001/ Rivelatore 2 ; ZONA 1
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 32** O senza isolatore
No. Seriale: 3905867921; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 4 ; CORRIDOIO SUD Z.11
- SA 33** O senza isolatore
No. Seriale: 3905852101; Posizione: Zona 1003/ Rivelatore 3 ; ZONA 3
Uscita rivelatore con zona 1500
- SA 34** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899649; Posizione: Zona 1001/ Rivelatore 3 ; ZONA 1
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 35** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4500853876; Posizione: Zona 1005/ Rivelatore 2 ; PULSANTE CORR. SUD
- SA 36** O senza isolatore
No. Seriale: 3905866160; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 5 ; CENTRALINO ZONA 11
- SA 37** O senza isolatore
No. Seriale: 3905869468; Posizione: Zona 1017/ Rivelatore 1 ; UFF.RACK DATI Z.17 SOPRA

Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 38** O senza isolatore
No. Seriale: 3905869727; Posizione: Zona 1018/ Rivelatore 1 ; ZONA 18
- SA 39** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898581; Posizione: Zona 1018/ Rivelatore 2 ; ZONA 18
- SA 40** O senza isolatore
No. Seriale: 3905869000; Posizione: Zona 1017/ Rivelatore 2 ; OTTICO?????
- SA 41** O Con Isolatore
No. Seriale: 3905866894; Posizione: Zona 1011/ Rivelatore 6 ; CORRIDOIO SUD Z.11
- SA 42** O senza isolatore
No. Seriale: 3905865804; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 1 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 43** O senza isolatore
No. Seriale: 3905868126; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 2 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 44** O senza isolatore
No. Seriale: 3905851586; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 1 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 45** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190278; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 7 ; ZONA 6 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 46** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190315; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 9 ; ZONA 9 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 47** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898130; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 1 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 48** O senza isolatore
No. Seriale: 3905866528; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 3 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 49** O senza isolatore
No. Seriale: 3961833724; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 2 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 50** O senza isolatore
No. Seriale: 3905850909; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 3 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 51** O senza isolatore
No. Seriale: 3905850640; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 4 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 52** O senza isolatore
No. Seriale: 3905866825; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 4 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 53** O senza isolatore
No. Seriale: 3961213113; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 7 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 54** O senza isolatore
No. Seriale: 3961212802; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 8 ; ZONA 9 SOPRA
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 55** O senza isolatore
No. Seriale: 3905850961; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 5 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 56** O senza isolatore
No. Seriale: 3905875186; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 2 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 57** O senza isolatore

- No. Seriale: 3927230819; Posizione: Zona 1006/ Rivelatore 8 ; ZONA 6
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 58** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898109; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 1 ; ZONA 7
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 59** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898178; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 3 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 60** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898475; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 2 ; ZONA 7
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 61** O senza isolatore
No. Seriale: 3942646886; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 5 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 62** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899199; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 3 ; ZONA 7
Uscita rivelatore con zona 1002
- SA 63** O senza isolatore
No. Seriale: 3961996672; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 6 ; ZONA 7
- SA 64** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899410; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 4 ; ZONA 7
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 65** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898147; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 4 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 66** O Con Isolatore
No. Seriale: 3942647913; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 6 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 67** O senza isolatore
No. Seriale: 3938408634; Posizione: Zona 1007/ Rivelatore 5 ; ZONA 7
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 68** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4500857942; Posizione: Zona 1008/ Rivelatore 1 ; PULS.CORR. CENTRALE Z.12
- SA 69** O senza isolatore
No. Seriale: 3905876411; Posizione: Zona 1010/ Rivelatore 1 ; ZONA 10
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 70** O senza isolatore
No. Seriale: 3905866238; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 7 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 71** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898949; Posizione: Zona 1021/ Rivelatore 1 ; ZONA 21
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 72** O senza isolatore
No. Seriale: 3905897867; Posizione: Zona 1010/ Rivelatore 2 ; ZONA 10
- SA 73** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190261; Posizione: Zona 1010/ Rivelatore 4 ; Controsoffitto Sala Riuni
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 74** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898048; Posizione: Zona 1010/ Rivelatore 3 ; ZONA 10
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 75** O senza isolatore
No. Seriale: 3961226687; Posizione: Zona 1013/ Rivelatore 3 ; Disimpegno Sala Riunioni
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 76** O Con Isolatore
No. Seriale: 3905868942; Posizione: Zona 1013/ Rivelatore 1 ; INGRESSO ZONA 13

- SA 77** O senza isolatore
No. Seriale: 3962000217; Posizione: Zona 1013/ Rivelatore 5 ; Controsoffitto zona 13
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 78** O senza isolatore
No. Seriale: 3927254860; Posizione: Zona 1013/ Rivelatore 4 ; Controsoffitto Ascensore
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 79** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899434; Posizione: Zona 1013/ Rivelatore 2 ; VANO ASCENSORE Z.13
- SA 80** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4500857584; Posizione: Zona 1016/ Rivelatore 1 ; PULSANTE INGRESSO Z.13
- SA 81** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899359; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 8 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 82** O senza isolatore
No. Seriale: 3905882153; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 5 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 83** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899205; Posizione: Zona 1012/ Rivelatore 9 ; CORRID.CENTRALE Z.12
- SA 84** O senza isolatore
No. Seriale: 3905882405; Posizione: Zona 1009/ Rivelatore 6 ; ZONA 9
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 85** O senza isolatore
No. Seriale: 3905883815; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 1 ; ZONA 20 Ufficio
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 86** O senza isolatore
No. Seriale: 3905883013; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 2 ; ZONA 20 Ufficio
- SA 87** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898840; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 3 ; BIBLIOTECA Zona 20
- SA 88** O senza isolatore
No. Seriale: 3961212871; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 13 ; BIBLIOTECA Zona 20
- SA 89** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190254; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 14 ; BIBLIOTECA Zona 20
- SA 90** O senza isolatore
No. Seriale: 3905882931; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 4 ; BAGNO Zona 20
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 91** O senza isolatore
No. Seriale: 3961212789; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 15 ; ANTIBAGNO Zona 20
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 92** O senza isolatore
No. Seriale: 3905883761; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 5 ; ZONA 20 Corridoio
- SA 93** O senza isolatore
No. Seriale: 3961213311; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 16 ; ZONA 20 Ufficio
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 94** O senza isolatore
No. Seriale: 3949854345; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 10 ; UFF.BIBLIOTECA ZONA 20
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 95** O senza isolatore
No. Seriale: 3949854017; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 11 ; UFF.BIBLIOTECA ZONA 20
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 96** O senza isolatore
No. Seriale: 3949854338; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 12 ; UFF.BIBLIOTECA ZONA 20
Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 97** O senza isolatore
No. Seriale: 3905899427; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 6 ; ZONA 20 Corridoio
- SA 98** O senza isolatore
No. Seriale: 3905897775; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 7 ; ZONA 20 Corridoio
- SA 99** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898284; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 8 ; ZONA 20 Corridoio
- SA 100** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190223; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 17 ; ZONA 20 Dir.Gen. sopra Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 101** O senza isolatore
No. Seriale: 3961190308; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 18 ; ZONA 20 Dir.Gen. Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 102** O Con Isolatore
No. Seriale: 3905899656; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 9 ; ZONA 20 Sala Attesa
- SA 103** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4500857690; Posizione: Zona 1022/ Rivelatore 1 ; PULSANTE ZONA 19
- SA 104** O senza isolatore
No. Seriale: 3961225987; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 20 ; ZONA 20 Segreteria Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 105** O senza isolatore
No. Seriale: 3927229172; Posizione: Zona 1020/ Rivelatore 19 ; ZONA 20 Biblioteca Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 106** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308332498; Posizione: Zona 1027/ Rivelatore 1 ; SA.COP DIREZ.-BIBLIOTECA
- SA 107** O senza isolatore
No. Seriale: 3905898673; Posizione: Zona 1019/ Rivelatore 2 ; ZONA 19
- SA 108** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4306755763; Posizione: Zona 1029/ Rivelatore 1 ; ALIMENT.TARGHE,MAGNETI

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 222; Loop Centralino-Laborat.
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001233900; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 2 ; zone 81-91
- SA 2** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001229170; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 3 ; zone 92-102
- SA 3** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001229125; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 4 ; zone 103-113
- SA 4** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001232569; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 7 ; zone 136-146
- SA 5** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001233894; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 6 ; zone 125-135
- SA 6** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001221846; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 5 ; zone 114-124
- SA 7** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001229422; Posizione: Zona 1100/ Rivelatore 8 ; zone 147-157

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 231; Loop Padiglione H
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O senza isolatore
No. Seriale: 3928135106; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 1 ; RO Corpo H PT Loc.Quadri
- SA 2** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 4532332646; Posizione: Zona 1300/ Rivelatore 1 ; Puls.Corradoio Corpo H PT
- SA 3** O senza isolatore
No. Seriale: 3961213137; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 2 ; RO Corpo H PT Stalla
- SA 4** T Velocim senza isolatore
No. Seriale: 3820090954; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 4 ; RT Corpo H PT Stalla
- SA 5** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4544028339; Posizione: Zona 1300/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo H PT Stalla
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 6** O senza isolatore
No. Seriale: 3928135052; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 5 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 7** O senza isolatore
No. Seriale: 3928134871; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 6 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 8** T Univ. senza isolatore
No. Seriale: 4380029521; Posizione: Zona 1305/ Rivelatore 1 ; RO Corpo H PT Stalle
- SA 9** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 4532463593; Posizione: Zona 1300/ Rivelatore 3 ; Puls.Corpo H PT Ufficio
- SA 10** O senza isolatore
No. Seriale: 3928135113; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 7 ; RO Corpo H PT Ufficio
- SA 11** O senza isolatore
No. Seriale: 3928099521; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 8 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 12** O senza isolatore
No. Seriale: 3928099286; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 9 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 13** O senza isolatore
No. Seriale: 3928099514; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 10 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 14** O senza isolatore
No. Seriale: 3927229158; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 11 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 15** O senza isolatore
No. Seriale: 3927234657; Posizione: Zona 1301/ Rivelatore 12 ; RO Corpo H PT Corridoio
- SA 16** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 4532332080; Posizione: Zona 1300/ Rivelatore 4 ; Puls.Corpo H PT Corridoio
- SA 17** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 4532422187; Posizione: Zona 1302/ Rivelatore 1 ; Puls.Corpo H 1P Loc Tecn.
- SA 18** O senza isolatore
No. Seriale: 3927229257; Posizione: Zona 1303/ Rivelatore 1 ; RO Corpo H 1P Archivio
- SA 19** O senza isolatore
No. Seriale: 3927229240; Posizione: Zona 1303/ Rivelatore 2 ; RO Corpo H 1P Archivio
- SA 20** O senza isolatore
No. Seriale: 3927234664; Posizione: Zona 1303/ Rivelatore 3 ; RO Corpo H 1P Archivio
- SA 21** O senza isolatore
No. Seriale: 3928099415; Posizione: Zona 1303/ Rivelatore 4 ; RO Corpo H 1P Archivio
- SA 22** Pulsante senza isolatore
No. Seriale: 4584642175; Posizione: Zona 1302/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo H 1P Corridoio

Rivelatore con Uscita Controllo Locale

SA 23 Pulsante senza isolatore

No. Seriale: 4583048596; Posizione: Zona 1304/ Rivelatore 1 ; TAL Corpo H PT

Uscita rivelatore con zona 1300

Zone Rilevatori

1000; guasto alim.1 C.D. Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
1001; Zona 1	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
1002; Zona 2	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Rivelatore automatico)
1003; Zona 3	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
1004; Zona 4	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Rivelatore automatico)
1005; Puls. Zona 11	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
1006; Zona 6	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (8 Rivelatore automatico)
1007; Zona 7	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (6 Rivelatore automatico)
1008; Puls. Zona 12	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
1009; Zona 9	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (9 Rivelatore automatico)
1010; Zona 10	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
1011; Zona 11	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (14 Rivelatore automatico)
1012; Zona 12	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (15 Rivelatore automatico)
1013; Zona 13	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (5 Rivelatore automatico)
1015; assenza 230v alim.1 C.D. Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
1016; Puls. Zona 13	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
1017; Zona 17	Posizione: esserbus-Modulo 221

	Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
1018; Zona 18	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
1019; Zona 19	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
1020; Zona 20	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (20 Rivelatore automatico)
1021; Zona 21	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
1022; Puls. Zona 19	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
1027; SA.COP DIREZ.BIBLIOTECA Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
1028; GUASTO SA.COP DIREZIONE Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1029; alim.1,2 Centro Direzion. Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
1030; guasto alim.2 C.D. Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
1031; assenza 230V alim.2 C.D. Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
1032; GUASTO SA.COP BIBLIOTECA Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1033; RISERVA SA.COP	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1034; RISERVA SA.COP	Posizione: esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1100; Transponders Centro Direz Box	Posizione: esserbus-Modulo 222 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 7)
1300; Puls. Padiglione H PT	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Pulsante (MCP/TAL))

1301; Riv. Padiglione H PT	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (11 Rivelatore automatico)
1302; Puls.Padiglione H 1P	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
1303; Riv. Padiglione H 1P	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
1304; TAL Padiglione H	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
1305; Transponder Padiglione H Box	Posizione: esserbus-Modulo 231 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
1306; Non Usato	Posizione: esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))
1307; Zona 2 pulsante stalla2	Posizione: esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1308; Zona 3 ottici stalla2	Posizione: esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
1309; Non Usato	Posizione: esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Pulsante (MCP/TAL))

Uscita

1002; <i>Nessun testo</i> Posizione: Disabilita quando: Configurazione:	esserbus-Modulo 221 - O 1007/3 - Ispezione attiva Standard
1003; all.steriliz.acquario Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1004; guasto sterilizzatore Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1029/1 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1005; <i>Nessun testo</i> Posizione: Disabilita quando: Configurazione:	esserbus-Modulo 221 - O 1011/14 - Ispezione attiva Standard
1006; <i>Nessun testo</i> Posizione: Disabilita quando: Configurazione:	esserbus-Modulo 221 - O 1011/11 - Ispezione attiva Standard
1007; SA.COP DIREZIONE Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Chiuso
1008; SA.COP BIBLIOTECA Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 221 - 4Ingr/2Relè 1027/1 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Chiuso
1300; Targhe Padiglione H Posizione: Disabilita quando: Configurazione:	esserbus-Modulo 231 - Pulsante 1304/1 - Funzione "Sounder off" attivata Installazione d'allarme
1301; Targhe Padiglione H Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 - Funzione "Sounder off" attivata Installazione d'allarme Contatto Norm. Aperto
1302; Non Usato Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 231 - T Univ. 1305/1 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1351; <i>Nessun testo</i> Posizione: Disabilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Funzione "Sounder off" attivata Installazione d'allarme Contatto Norm. Aperto
1352; libera Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3

	Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	- Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1353;	libera Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1354;	libera Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1355;	libera Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1356;	libera Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1357;	libera Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1381;	zona 81 Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1382;	zona 82 Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1383;	zona 83 Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1384;	zona 84 Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1385;	zona 85 Posizione: Disablilita quando: Configurazione: Tipo di contatto:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva Standard Contatto Norm. Aperto
1386;	zona 86 Posizione: Disablilita quando:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2 - Ispezione attiva

Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1387; zona 87	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1388; zona 88	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1389; zona 89	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1390; zona 90	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1391; zona 91	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1392; zona 92	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1393; zona 93	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1394; zona 94	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1395; zona 95	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1396; zona 96	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1397; zona 97	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard

Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1398; zona 98	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1399; zona 99	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1400; zona 100	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1401; zona 101	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1402; zona 102	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1403; zona 103	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1404; zona 104	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1405; zona 105	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1406; zona 106	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1407; zona 107	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1408; zona 108	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

1409; zona 109	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1410; zona 110	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1411; zona 111	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1412; zona 112	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1413; zona 113	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1414; zona 114	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1415; zona 115	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1416; zona 116	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1417; zona 117	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1418; zona 118	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1419; zona 119	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

1420; zona 120	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1421; zona 121	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1422; zona 122	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1423; zona 123	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1424; zona 124	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1425; zona 125	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1426; zona 126	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1427; zona 127	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1428; zona 128	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1429; zona 129	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1430; zona 130	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1431; zona 131	

	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1432;	zona 132	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1433;	zona 133	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1434;	zona 134	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1435;	zona 135	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/6
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1436;	zona 136	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1437;	zona 137	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1438;	zona 138	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1439;	zona 139	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1440;	zona 140	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1441;	zona 141	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
	Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
	Configurazione:	Standard
	Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1442;	zona 142	
	Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7

Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1443; zona 143	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1444; zona 144	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1445; zona 145	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1446; zona 146	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/7
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1447; zona 147	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1448; zona 148	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1449; zona 149	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1450; zona 150	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1451; zona 151	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1452; zona 152	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1453; zona 153	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva

Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1454; zona 154	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1455; zona 155	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1456; zona 156	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1457; zona 157	
Posizione:	esserbus-Modulo 222 - 12 Relè 1100/8
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1500; <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 221 - O 1003/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
1611; Guasto Generale	
Posizione:	Scheda Base
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard Inverso
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1612; Targhe C.Direzionale	
Posizione:	4-Relè-Modulo 233
Disablilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1613; Magneti+Serrande C.Direz.	
Posizione:	4-Relè-Modulo 233
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1614; Sirena Esterna	
Posizione:	4-Relè-Modulo 233
Disablilita quando:	- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
1615; guasto generale	
Posizione:	4-Relè-Modulo 233
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

Attivazioni

Attivazione da centrale/sistema (attivazione comune)

Incendio

Attivazione: 1614; Sirena Esterna

Guasto

Attivazione: 1611; Guasto Generale

Attivazione: 1351; *Nessun testo*

Attivazione: 1615; guasto generale

Attivazione da zona (range d'attivazione)

Allarme (Incendio/TAL)

Zona 1001 a Zona 1001	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1001 a Zona 1001	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1001 a Zona 1001	Attivazione: 1381; zona 81
Zona 1001 a Zona 1001	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1001 a Zona 1001	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1002 a Zona 1002	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1002 a Zona 1002	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1002 a Zona 1002	Attivazione: 1382; zona 82
Zona 1002 a Zona 1002	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1002 a Zona 1002	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1003 a Zona 1003	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1003 a Zona 1003	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1003 a Zona 1003	Attivazione: 1383; zona 83
Zona 1003 a Zona 1003	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1003 a Zona 1003	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1003/2 a Zona 1003/3	Attivazione: 1500; <i>Nessun testo</i>
Zona 1004 a Zona 1004	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1004 a Zona 1004	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1004 a Zona 1004	Attivazione: 1384; zona 84
Zona 1004 a Zona 1004	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1004 a Zona 1004	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1005 a Zona 1005	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1005 a Zona 1005	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1005 a Zona 1005	Attivazione: 1385; zona 85
Zona 1005 a Zona 1005	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1005 a Zona 1005	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1006 a Zona 1006	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1006 a Zona 1006	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1006 a Zona 1006	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1006 a Zona 1006	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.

Zona 1006/1 a Zona 1006/5	Attivazione: 1386; zona 86
Zona 1006/6 a Zona 1006/6	Attivazione: 1456; zona 156
Zona 1006/7 a Zona 1006/7	Attivazione: 1386; zona 86
Zona 1007 a Zona 1007	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1007 a Zona 1007	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1007 a Zona 1007	Attivazione: 1387; zona 87
Zona 1007 a Zona 1007	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1007 a Zona 1007	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1007/3 a Zona 1007/3	Attivazione: 1002; <i>Nessun testo</i>
Zona 1007/6 a Zona 1007/6	Attivazione: 1002; <i>Nessun testo</i>
Zona 1008 a Zona 1008	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1008 a Zona 1008	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1008 a Zona 1008	Attivazione: 1388; zona 88
Zona 1008 a Zona 1008	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1008 a Zona 1008	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1009 a Zona 1009	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1009 a Zona 1009	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1009 a Zona 1009	Attivazione: 1389; zona 89
Zona 1009 a Zona 1009	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1009 a Zona 1009	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1010 a Zona 1010	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1010 a Zona 1010	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1010 a Zona 1010	Attivazione: 1390; zona 90
Zona 1010 a Zona 1010	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1010 a Zona 1010	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1011 a Zona 1011	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1011 a Zona 1011	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1011 a Zona 1011	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1011 a Zona 1011	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1011/1 a Zona 1011/4	Attivazione: 1391; zona 91
Zona 1011/5 a Zona 1011/5	Attivazione: 1006; <i>Nessun testo</i>
Zona 1011/5 a Zona 1011/5	Attivazione: 1454; zona 154
Zona 1011/6 a Zona 1011/6	Attivazione: 1454; zona 154
Zona 1011/7 a Zona 1011/10	Attivazione: 1392; zona 92
Zona 1011/11 a Zona 1011/11	Attivazione: 1006; <i>Nessun testo</i>
Zona 1011/11 a Zona 1011/11	Attivazione: 1455; zona 155
Zona 1011/12 a Zona 1011/12	Attivazione: 1455; zona 155
Zona 1011/13 a Zona 1011/13	Attivazione: 1005; <i>Nessun testo</i>
Zona 1011/13 a Zona 1011/13	Attivazione: 1454; zona 154
Zona 1011/14 a Zona 1011/14	Attivazione: 1005; <i>Nessun testo</i>
Zona 1011/14 a Zona 1011/14	Attivazione: 1455; zona 155

Zona 1012 a Zona 1012	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1012 a Zona 1012	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1012 a Zona 1012	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1012 a Zona 1012	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1012/1 a Zona 1012/7	Attivazione: 1393; zona 93
Zona 1012/8 a Zona 1012/9	Attivazione: 1394; zona 94
Zona 1012/10 a Zona 1012/16	Attivazione: 1457; zona 157
Zona 1013 a Zona 1013	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1013 a Zona 1013	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1013 a Zona 1013	Attivazione: 1395; zona 95
Zona 1013 a Zona 1013	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1013 a Zona 1013	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1014 a Zona 1014	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1014 a Zona 1014	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1014 a Zona 1014	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1014 a Zona 1014	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1015 a Zona 1015	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1015 a Zona 1015	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1016 a Zona 1016	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1016 a Zona 1016	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1016 a Zona 1016	Attivazione: 1396; zona 96
Zona 1016 a Zona 1016	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1016 a Zona 1016	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1017 a Zona 1017	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1017 a Zona 1017	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1017 a Zona 1017	Attivazione: 1397; zona 97
Zona 1017 a Zona 1017	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1017 a Zona 1017	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1018 a Zona 1018	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1018 a Zona 1018	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1018 a Zona 1018	Attivazione: 1398; zona 98
Zona 1018 a Zona 1018	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1018 a Zona 1018	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1019 a Zona 1019	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1019 a Zona 1019	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1019 a Zona 1019	Attivazione: 1399; zona 99
Zona 1019 a Zona 1019	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1019 a Zona 1019	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1020 a Zona 1020	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1020 a Zona 1020	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1020 a Zona 1020	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale

Zona 1020 a Zona 1020	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1020/1 a Zona 1020/4	Attivazione: 1400; zona 100
Zona 1020/5 a Zona 1020/12	Attivazione: 1401; zona 101
Zona 1020/13 a Zona 1020/15	Attivazione: 1400; zona 100
Zona 1020/16 a Zona 1020/18	Attivazione: 1401; zona 101
Zona 1020/19 a Zona 1020/20	Attivazione: 1400; zona 100
Zona 1021 a Zona 1021	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1021 a Zona 1021	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1021 a Zona 1021	Attivazione: 1402; zona 102
Zona 1021 a Zona 1021	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1021 a Zona 1021	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1022 a Zona 1022	Attivazione: 1007; SA.COP DIREZIONE
Zona 1022 a Zona 1022	Attivazione: 1008; SA.COP BIBLIOTECA
Zona 1022 a Zona 1022	Attivazione: 1403; zona 103
Zona 1022 a Zona 1022	Attivazione: 1612; Targhe C.Direzionale
Zona 1022 a Zona 1022	Attivazione: 1613; Magneti+Serrande C.Direz.
Zona 1023 a Zona 1023	Attivazione: 1404; zona 104
Zona 1024 a Zona 1024	Attivazione: 1405; zona 105
Zona 1025 a Zona 1025	Attivazione: 1406; zona 106
Zona 1026 a Zona 1026	Attivazione: 1407; zona 107
Zona 1040 a Zona 1040	Attivazione: 1003; all.steriliz.acquario
Zona 1044 a Zona 1044	Attivazione: 1405; zona 105
Zona 1201 a Zona 1201	Attivazione: 1442; zona 142
Zona 1202 a Zona 1202	Attivazione: 1443; zona 143
Zona 1203 a Zona 1203	Attivazione: 1444; zona 144
Zona 1205 a Zona 1205	Attivazione: 1447; zona 147
Zona 1207 a Zona 1207	Attivazione: 1446; zona 146
Zona 1208 a Zona 1208	Attivazione: 1445; zona 145
Zona 1300 a Zona 1300	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1300 a Zona 1300	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1300/1 a Zona 1300/1	Attivazione: 1428; zona 128
Zona 1300/2 a Zona 1300/2	Attivazione: 1429; zona 129
Zona 1300/3 a Zona 1300/3	Attivazione: 1430; zona 130
Zona 1300/4 a Zona 1300/4	Attivazione: 1431; zona 131
Zona 1301 a Zona 1301	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1301 a Zona 1301	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1301/1 a Zona 1301/1	Attivazione: 1433; zona 133
Zona 1301/2 a Zona 1301/4	Attivazione: 1432; zona 132
Zona 1301/5 a Zona 1301/6	Attivazione: 1434; zona 134
Zona 1301/7 a Zona 1301/9	Attivazione: 1435; zona 135
Zona 1301/10 a Zona 1301/12	Attivazione: 1436; zona 136

Zona 1302 a Zona 1302	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1302 a Zona 1302	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1302/1 a Zona 1302/2	Attivazione: 1437; zona 137
Zona 1303 a Zona 1303	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1303 a Zona 1303	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1303/1 a Zona 1303/4	Attivazione: 1438; zona 138
Zona 1304 a Zona 1304	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1304 a Zona 1304	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1307 a Zona 1307	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1307 a Zona 1307	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1307 a Zona 1307	Attivazione: 1439; zona 139
Zona 1308 a Zona 1308	Attivazione: 1300; Targhe Padiglione H
Zona 1308 a Zona 1308	Attivazione: 1301; Targhe Padiglione H
Zona 1308 a Zona 1308	Attivazione: 1440; zona 140
Guasto	
Zona 1041 a Zona 1043	Attivazione: 1004; guasto sterilizzatore