

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE



SEDE DI LEGNARO  
PADOVA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE				SEDE DI LEGNARO PADOVA	
Opera	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE			Data	GIUGNO 2023
				Scala	---
Parte	GARA D'APPALTO			N.	<b>CSA06</b>
				Sigla	P.P.
Elab.	Progetto di manutenzione Elenco componenti impianto antincendio Sede Legnaro - Edificio F				
Giugno 2023 - Emissione			File P319GRdGEACSA06oEA.pdf		
Legale Rappresentante	Direttore Generale  Dott.ssa Antonia Ricci		Dirigente Servizio Tecnico	Responsabile del Procedimento  Ing. Corrado Benetollo	
Servizio Tecnico IZSVe	Direttore dell'Esecuzione del Contratto  Per. Ind. Dario Maritan		Progettista	Per. Ind. Maurizio Cudicio	

## Dati Essernet

Numero dispositivi: 5  
di cui 5 centrali rivelazione incendio  
Velocità Comunicazione: 62,5 kBaud

### Dispositivi installati su bus

**Quantità:** 1205

#### Rivelatore automatico

Quantità: 1019	dei quali	
	964	Rivelatore-O
	13	Rivelatore Termoveloc.
	10	Rivelatore-O2T
	32	Rivelatore-OT

#### Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 106

#### Transponder

Quantità: 80

#### Sirena/Flash

Quantità: 0

#### Centrale numero 1 ; Corpo A + Corpo B

Tipo Centrale: Centrale 8000M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1 a 999	11 a 999	1 a 10
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 2 ; Centro Direzionale

Tipo Centrale: Centrale 8007			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1000 a 1999	1000 a 1999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 3 ; Edificio I

Tipo Centrale: Centrale IQ8Control-C			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	2000 a 2999	2000 a 2999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 4 ; Edificio C

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	3000 a 3999	3000 a 3999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

#### Centrale numero 5 ; Corpo F

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	4000 a 4999	4000 a 4999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

## Configurazione Centrale

Centrale numero 5: IQ8Control-M; Nome / Etichetta: Corpo F

Hardware: Led Ripetizione Zona (ILI): Non disponibile

Stampante: Non disponibile

Scheda Base:

Interfaccia Seriale: RS 485; LCD-Indicator panel (EED)

Relè Guasto Generale Zona 4000;

Micromodulo: Essernet Tipo 1 - 62,5k-Modulo (Loop primario 513)

Scheda Micromodulo 1

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 99 dispositivo (Loop primario 521)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 121 dispositivo (Loop primario 522)

Micromodulo 3: esserbus-Modulo Con 64 dispositivo (Loop primario 523)

### Dispositivi installati su bus

Quantità: 284

#### Rivelatore automatico

Quantità: 237 dei quali

221	Rivelatore-O
4	Rivelatore Termoveloc.
4	Rivelatore-O2T
8	Rivelatore-OT

#### Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 27

#### Transponder

Quantità: 20

#### Sirena/Flash

Quantità: 0

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 521; Piano terra

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4000808628; Posizione: Zona 4110/ Rivelatore 1 ; Trasponder 12 rel superv.
- SA 2** 12 Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4000797397; Posizione: Zona 4110/ Rivelatore 2 ; Trasponder 12 rel superv.
- SA 3** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145121075800; Posizione: Zona 4101/ Rivelatore 1 ; Pulsante Corpo F PT
- SA 4** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137723052; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 11 ; Corpo F PT Ingr.loc.Uta
- SA 5** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123701947; Posizione: Zona 4100/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Canale aria
- SA 6** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123701817; Posizione: Zona 4100/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Canale aria
- SA 7** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739176; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 8** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137735901; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 9** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137731996; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 10** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123701244; Posizione: Zona 4100/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Canale aria
- SA 11** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123702661; Posizione: Zona 4100/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Canale aria
- SA 12** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123702067; Posizione: Zona 4100/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Canale aria
- SA 13** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312921053; Posizione: Zona 4102/ Rivelatore 1 ; Trsp Corpo F PT
- SA 14** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137731927; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 15** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738100; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 16** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706253; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 17** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722673; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 7 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 18** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739473; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 8 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 19** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137723069; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 9 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 20** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722772; Posizione: Zona 4103/ Rivelatore 10 ; Corpo F PT Locale Uta
- SA 21** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706307; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Spogli.donne
- SA 22** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137731972; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Spogli.donne  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 23** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739466; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Spogli.donne  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 24** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706147; Posizione: Zona 4105/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Loc. m.ascens.
- SA 25** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739183; Posizione: Zona 4106/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Ingresso Sud
- SA 26** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137731897; Posizione: Zona 4106/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Ingresso Sud  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 27** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739459; Posizione: Zona 4106/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Ingresso Sud
- SA 28** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706284; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Spogli.donne
- SA 29** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137727944; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Spogli.donne  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 30** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738353; Posizione: Zona 4104/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Spogli.donne  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 31** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312752381; Posizione: Zona 4102/ Rivelatore 2 ; Trsp Corpo F PT
- SA 32** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540054981; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 10 ; Puls. Corpo F PT Frigo 2  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 33** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962270481; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Frigo 2
- SA 34** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267412; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Frigo 2
- SA 35** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540046986; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 1 ; Puls. Corpo F PT Frigo 2  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 36** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267658; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Cella 1 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 37** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267177; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Cella 1
- SA 38** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267375; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Lab. 1 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 39** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267160; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Lab. 1
- SA 40** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274618; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 7 ; Corpo F PT Lab. 2 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 41** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274816; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 8 ; Corpo F PT Lab. 2
- SA 42** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4305846011; Posizione: Zona 4164/ Rivelatore 1 ; Transp. Gas Corpo F PT
- SA 43** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055049; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 8 ; Puls. Corpo F PT Lab. 2

- Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 44** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274564; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 9 ; Corpo F PT Lab. 3 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 45** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962272362; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 10 ; Corpo F PT Lab. 3
- SA 46** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540054868; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 9 ; Puls. Corpo F PT Corridoio  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 47** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274540; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Corr. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 48** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267665; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Corridoio
- SA 49** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267207; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Corr. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 50** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3962267405; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Corridoio
- SA 51** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312922234; Posizione: Zona 4164/ Rivelatore 3 ; Tr.Corpo F PT Vano Ascens
- SA 52** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145120313897; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 13 ; Puls.Corpo F PT Ascensore
- SA 53** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709438; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 9 ; Corpo F PT SbarcoAsc.Nord
- SA 54** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709445; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 10 ; Corpo F PT Mag. Terreni
- SA 55** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706826; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 11 ; Corpo F PT LocMacAsc Nord
- SA 56** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055094; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 11 ; Puls.Corpo F PT Corridoio  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 57** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962262172; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 14 ; Corpo F PT Inflac. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 58** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962134189; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 13 ; Corpo F PT Inflac.
- SA 59** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540046955; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo F PT Inflacona  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 60** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962264244; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 15 ; Corpo F PT Inflac.
- SA 61** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962115942; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 17 ; Corpo F PT Depos. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 62** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962135476; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 16 ; Corpo F PT Deposito
- SA 63** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540054615; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 3 ; Puls. Corpo F PT Deposito  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 64** O senza isolatore

- No. Seriale: 3962142054; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 19 ; Corpo F PT Depos. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 65** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962133786; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 18 ; Corpo F PT Deposito
- SA 66** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055308; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 4 ; Puls. Corpo F PT Deposito  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 67** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962133809; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 20 ; Corpo F PT Cella 2
- SA 68** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055025; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 6 ; Puls. Corpo F PT Cella 2  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 69** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962262240; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Lavan. cs
- SA 70** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3820177426; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Lavanderia
- SA 71** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137736205; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 12 ; Corpo F PT ZonaInfetta cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 72** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722956; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 13 ; Corpo F PT Zona Infetta
- SA 73** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927229165; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Lavan. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 74** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3820203392; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Lavanderia
- SA 75** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962115904; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Lavan. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 76** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962115928; Posizione: Zona 4162/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Lavanderia
- SA 77** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055018; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 12 ; Puls.Corpo F PT Lavanderi  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 78** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267429; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 7 ; Corpo F PT Corr. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 79** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962267689; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 8 ; Corpo F PT Corridoio
- SA 80** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540047112; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 7 ; Puls.Corpo F PT Corridoio  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 81** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962133359; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 22 ; Corpo F PT Puliz. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 82** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3962142030; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 21 ; Corpo F PT Pulizia
- SA 83** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4540055513; Posizione: Zona 4160/ Rivelatore 5 ; Puls.Corpo F PT S.Attesa  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 84** O senza isolatore

- No. Seriale: 3962134172; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 24 ; Corpo F PT S.Attesa cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 85** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962116079; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 23 ; Corpo F PT Sala Attesa
- SA 86** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962134042; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 26 ; Corpo F PT Amb. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 87** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962141682; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 25 ; Corpo F PT Ambulatorio
- SA 88** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4532062536; Posizione: Zona 4165/ Rivelatore 1 ; Puls. Corpo F PT Ingresso
- SA 89** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161099358; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Q.E.G.
- SA 90** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927229264; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Cabina El.
- SA 91** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3811117646; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 3 ; Corpo F PT Gr.Elettrogeno
- SA 92** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962142122; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 4 ; Corpo F PT Uff.Magazz.cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 93** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107117695584; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 6 ; Corpo F PT Uff.Mag. cs
- SA 94** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962275165; Posizione: Zona 4150/ Rivelatore 5 ; Corpo F PT Uff. Magazzino
- SA 95** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962270023; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 12 ; Corpo F PT Lab. 4 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 96** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274557; Posizione: Zona 4161/ Rivelatore 11 ; Corpo F PT Lab. 4
- SA 97** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962270474; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 1 ; Corpo F PT Corr. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 98** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309719618; Posizione: Zona 4164/ Rivelatore 2 ; Transp. Gas Corpo F PT
- SA 99** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962274526; Posizione: Zona 4163/ Rivelatore 2 ; Corpo F PT Corridoio



## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 522; Primo piano

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4583074908; Posizione: Zona 4239/ Rivelatore 2 ; Tal Corpo F PT  
Uscita rivelatore con zona 4211
- SA 2** Pulsante senza isolatore  
No. Seriale: 4544028179; Posizione: Zona 4239/ Rivelatore 1 ; Tal Gst Cavedi Corpo F P1  
Uscita rivelatore con zona 4252
- SA 3** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008118; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 24 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 4** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008545; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 23 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 5** T Velocim senza isolatore  
No. Seriale: 3820207772; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 22 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 6** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937006138; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 21 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 7** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937004967; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 20 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 8** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937007937; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 19 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 9** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008132; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 18 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 10** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937006145; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 17 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 11** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937006060; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 16 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 12** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937006046; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 15 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 13** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961959349; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 31 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 14** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937006152; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 14 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 15** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937005131; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 8 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 16** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008767; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 5 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 17** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932512610; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 32 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 18** O senza isolatore  
No. Seriale: 3936973158; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 13 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 19** O senza isolatore  
No. Seriale: 3936972717; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 12 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 20** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008729; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 6 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 21** O senza isolatore

- No. Seriale: 3937005117; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 22** O senza isolatore  
No. Seriale: 3936973103; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 11 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 23** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107145377179; Posizione: Zona 4237/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 24** O senza isolatore  
No. Seriale: 3936973387; Posizione: Zona 4237/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Batt.cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 25** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309944706; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 9 ; Trsp 1p. Corpo f batt
- SA 26** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4309920397; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 10 ; Trsp 1p. Corpo f batt
- SA 27** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961963827; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 30 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 28** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961960901; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 29 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 29** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008712; Posizione: Zona 4232/ Rivelatore 3 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 30** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961958960; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 28 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 31** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961960383; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 27 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 32** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961960390; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 7 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 33** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961967535; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 4 ; Corpo F P1 Batt. cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 34** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961963810; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 3 ; Corpo F P1 Batt.
- SA 35** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961960789; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 26 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 36** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961958953; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 25 ; Corpo F P1 Chimica cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 37** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361781; Posizione: Zona 4235/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo F P1 Usc.Nord
- SA 38** O senza isolatore  
No. Seriale: 3962358547; Posizione: Zona 4232/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 39** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3937007661; Posizione: Zona 4236/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Corr. Batt.
- SA 40** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361507; Posizione: Zona 4235/ Rivelatore 1 ; Puls.Corpo F P1 Usc.Nord
- SA 41** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361521; Posizione: Zona 4233/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo F P1 Usc.Chimi
- SA 42** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932512252; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 24 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 43** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361576; Posizione: Zona 4233/ Rivelatore 1 ; Puls.Corpo F P1 Usc.Chimi

- SA 44** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932512450; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 23 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 45** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937008125; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 22 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 46** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932511170; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 21 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 47** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932511187; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 20 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 48** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932430624; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 19 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 49** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932510746; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 18 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 50** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928136233; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 17 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 51** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932430235; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 16 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 52** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928136257; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 15 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 53** O senza isolatore  
No. Seriale: 3961997006; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 14 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 54** O Con Isolatore  
No. Seriale: 3932512245; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 13 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 55** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928136325; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 12 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 56** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928136349; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 11 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 57** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932431621; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 10 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 58** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928135090; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 9 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 59** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928134895; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 8 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 60** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932510067; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 7 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 61** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928134970; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 6 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 62** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928135120; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 5 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 63** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932510753; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 4 ; Corpo F P1 Corr. Chimica
- SA 64** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928135205; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 3 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 65** O senza isolatore  
No. Seriale: 3927227475; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Chimica
- SA 66** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107135535268; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 24 ; Corpo F P1 Uff.Chimica cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 67** O senza isolatore  
No. Seriale: 3928136103; Posizione: Zona 4234/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Chimica

- SA 68** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932510760; Posizione: Zona 4232/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Scale Sud
- SA 69** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361804; Posizione: Zona 4231/ Rivelatore 1 ; Puls.Corpo F P1 Scale Sud
- SA 70** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145119578184; Posizione: Zona 4201/ Rivelatore 3 ; Puls.Corpo F P1 Corridoio
- SA 71** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137731989; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 WC donne
- SA 72** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706895; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 WC donne cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 73** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137726862; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Stanza 26
- SA 74** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137699395; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Stanza 24
- SA 75** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137723991; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 3 ; Corpo F P1 Stanza 22 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 76** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705157; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 4 ; Corpo F P1 WC st. 22 cs.  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 77** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700169; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 5 ; Corpo F P1 WC stanza 22
- SA 78** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700596; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 3 ; Corpo F P1 WC donne
- SA 79** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706680; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 4 ; Corpo F P1 WC donne cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 80** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137723410; Posizione: Zona 4202/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Sbarco ascens.
- SA 81** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709964; Posizione: Zona 4202/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Corr.asce.sud
- SA 82** 4Ingr/2Relè senza isolatore  
No. Seriale: 4307657844; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 11 ; Trsp Corpo F P1
- SA 83** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4313736489; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 1 ; Trsp Corpo F P1
- SA 84** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312924573; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 2 ; Trsp Corpo F P1
- SA 85** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145121078078; Posizione: Zona 4201/ Rivelatore 1 ; Puls. Corpo F P1 Corr.
- SA 86** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722949; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 6 ; Corpo F P1 Cella frigo
- SA 87** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137725223; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 7 ; Corpo F P1 Stanza 3A
- SA 88** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704372; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 8 ; Corpo F P1 Stanza 20 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 89** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706789; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 9 ; Corpo F P1 Stanza 20
- SA 90** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107137711691; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 10 ; Corpo F P1 Stanza 19
- SA 91** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705348; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 11 ; Corpo F P1 Stanza 18
- SA 92** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312924948; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 3 ; Trsp Corpo F P1
- SA 93** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700176; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 12 ; Corpo F P1 Stanza 17 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 94** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137724004; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 13 ; Corpo F P1 Stanza 17
- SA 95** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706482; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 14 ; Corpo F P1 Stanza 42
- SA 96** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700152; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 15 ; Corpo F P1 Stanza 42 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 97** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137719260; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 5 ; Corpo F P1 WC uomini cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 98** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137698343; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 6 ; Corpo F P1 WC uomini
- SA 99** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137726930; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 7 ; Corpo F P1 WC disabili
- SA 100** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722864; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 8 ; Corpo F P1 WC disabili cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 101** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704532; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 9 ; Corpo F P1 WC uomini
- SA 102** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706697; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 10 ; Corpo F P1 WC uomini cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 103** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704501; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 11 ; Corpo F P1 Spogl.Uomini cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 104** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706505; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 16 ; Corpo F P1 Stanza 39
- SA 105** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137719543; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 17 ; Corpo F P1 Stanza 39 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 106** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137740202; Posizione: Zona 4204/ Rivelatore 12 ; Corpo F P1 Spogl.Uomini
- SA 107** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 145121080385; Posizione: Zona 4201/ Rivelatore 2 ; Puls.Corpo F P1 Ascens.
- SA 108** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722994; Posizione: Zona 4203/ Rivelatore 1 ; Corpo F P1 Sbarc.asc.nord
- SA 109** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705263; Posizione: Zona 4203/ Rivelatore 2 ; Corpo F P1 Sbarc.asc.nord
- SA 110** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312925082; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 4 ; Trsp Corpo F P1
- SA 111** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932431607; Posizione: Zona 4232/ Rivelatore 4 ; Corpo F P1 Corr. Nord

- SA 112** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312901086; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 5 ; Trsp Corpo F P1
- SA 113** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705249; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 18 ; Corpo F P1 Stanza 38
- SA 114** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704792; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 19 ; Corpo F P1 Stanza 38
- SA 115** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705126; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 20 ; Corpo F P1 Stanza 38 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 116** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704259; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 21 ; Corpo F P1 Stanza 38 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 117** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705140; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 22 ; Corpo F P1 Stanza 38
- SA 118** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137737356; Posizione: Zona 4205/ Rivelatore 23 ; Corpo F P1 Stanza 38 cs  
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 119** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312925402; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 6 ; Trsp Corpo F P1
- SA 120** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312924481; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 7 ; Trsp Corpo F P1
- SA 121** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312922982; Posizione: Zona 4200/ Rivelatore 8 ; Trsp Corpo F P1

## Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 523; Sottotetto

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312192446; Posizione: Zona 4000/ Rivelatore 1 ; Corpo F Trsp sottotetto
- SA 2** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705010; Posizione: Zona 4001/ Rivelatore 1 ; CorpoF Loc.Frigo sottotet
- SA 3** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704402; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 9 ; Corpo F Sottotetto
- SA 4** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706635; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 7 ; Corpo F Sottotetto
- SA 5** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161099433; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 10 ; Corpo F Sottotetto
- SA 6** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705164; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 10 ; Corpo F Sottotetto
- SA 7** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738919; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 8 ; Corpo F Sottotetto
- SA 8** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123702647; Posizione: Zona 4007/ Rivelatore 1 ; Canale aria sottotetto F
- SA 9** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709391; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 6 ; Corpo F Sottotetto
- SA 10** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709339; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 3 ; Corpo F Sottotetto
- SA 11** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700145; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 2 ; Corpo F Sottotetto
- SA 12** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137737134; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 1 ; Corpo F Sottotetto
- SA 13** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137739213; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 1 ; Corpo F Sottotetto
- SA 14** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137735857; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 2 ; Corpo F Sottotetto
- SA 15** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722840; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 3 ; Corpo F Sottotetto
- SA 16** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137728095; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 4 ; Corpo F Sottotetto
- SA 17** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137735949; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 5 ; Corpo F Sottotetto
- SA 18** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137709360; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 6 ; Corpo F Sottotetto
- SA 19** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700602; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 7 ; Corpo F Sottotetto
- SA 20** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137736861; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 8 ; Corpo F Sottotetto
- SA 21** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700411; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 9 ; Corpo F Sottotetto
- SA 22** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137712223; Posizione: Zona 4002/ Rivelatore 10 ; Corpo F Sottotetto
- SA 23** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107137722932; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 12 ; Corpo F Sottotetto
- SA 24** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738070; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 13 ; Corpo F Sottotetto
- SA 25** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161092328; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 14 ; Corpo F Sottotetto
- SA 26** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722819; Posizione: Zona 4004/ Rivelatore 1 ; Vano scala sud sottotet F
- SA 27** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704600; Posizione: Zona 4004/ Rivelatore 2 ; Vano scala sud sottotet F
- SA 28** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706499; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 13 ; Corpo F Sottotetto
- SA 29** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137719505; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 11 ; Corpo F Sottotetto
- SA 30** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137736335; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 9 ; Corpo F Sottotetto
- SA 31** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137728002; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 7 ; Corpo F Sottotetto
- SA 32** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137712148; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 5 ; Corpo F Sottotetto
- SA 33** Allarme Con Isolatore  
No. Seriale: 4312449243; Posizione: Zona 4000/ Rivelatore 2 ; Corpo F Trsp sottotetto
- SA 34** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137737622; Posizione: Zona 4005/ Rivelatore 1 ; Vano scala nord sottot. F
- SA 35** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137699005; Posizione: Zona 4006/ Rivelatore 1 ; Corpo F Arch. sottotetto
- SA 36** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738698; Posizione: Zona 4006/ Rivelatore 2 ; Corpo F Arch. sottotetto
- SA 37** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137714999; Posizione: Zona 4006/ Rivelatore 3 ; Corpo F Arch. sottotetto
- SA 38** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137736441; Posizione: Zona 4005/ Rivelatore 2 ; Vano scala nord sottot. F
- SA 39** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705270; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 1 ; Corpo F Sottotetto
- SA 40** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137722697; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 5 ; Corpo F Sottotetto
- SA 41** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123701824; Posizione: Zona 4007/ Rivelatore 2 ; Canale aria sottotetto F
- SA 42** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137735840; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 4 ; Corpo F Sottotetto
- SA 43** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704549; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 6 ; Corpo F Sottotetto
- SA 44** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137698350; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 8 ; Corpo F Sottotetto
- SA 45** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700183; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 11 ; Corpo F Sottotetto
- SA 46** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738759; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 12 ; Corpo F Sottotetto
- SA 47** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137712285; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 10 ; Corpo F Sottotetto



- SA 48** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137738063; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 9 ; Corpo F Sottotetto
- SA 49** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137724776; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 8 ; Corpo F Sottotetto
- SA 50** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137724790; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 7 ; Corpo F Sottotetto
- SA 51** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137706475; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 6 ; Corpo F Sottotetto
- SA 52** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704570; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 5 ; Corpo F Sottotetto
- SA 53** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137700190; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 4 ; Corpo F Sottotetto
- SA 54** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137719239; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 3 ; Corpo F Sottotetto
- SA 55** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137715057; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 2 ; Corpo F Sottotetto
- SA 56** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137704587; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 1 ; Corpo F Sottotetto
- SA 57** OTblue Con Isolatore  
No. Seriale: 134123701688; Posizione: Zona 4007/ Rivelatore 3 ; Canale aria sottotetto F
- SA 58** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137705324; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 2 ; Corpo F Sottotetto
- SA 59** O2T Con Isolatore  
No. Seriale: 147161092779; Posizione: Zona 4009/ Rivelatore 3 ; Corpo F Sottotetto
- SA 60** O Con Isolatore  
No. Seriale: 107137737097; Posizione: Zona 4003/ Rivelatore 4 ; Corpo F Sottotetto
- SA 61** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361767; Posizione: Zona 4010/ Rivelatore 1 ; Puls.Corpo F Sottotet Sud
- SA 62** O senza isolatore  
No. Seriale: 3937005179; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 11 ; Corpo F Vano Ascensore
- SA 63** Pulsante Con Isolatore  
No. Seriale: 4534361750; Posizione: Zona 4010/ Rivelatore 2 ; Puls.CorpoF Sottotet Nord
- SA 64** O senza isolatore  
No. Seriale: 3932510036; Posizione: Zona 4008/ Rivelatore 12 ; Corpo F Sottotetto

## Zone Rilevatori

<b>4000;</b> Trsp Sottoteto Box	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 2)
<b>4001;</b> Locale frigo sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
<b>4002;</b> Sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (10 Rivelatore automatico)
<b>4003;</b> Sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (14 Rivelatore automatico)
<b>4004;</b> Vano scala sud sottot.	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
<b>4005;</b> Vano scala nord sottot.	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
<b>4006;</b> Archivio sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Rivelatore automatico)
<b>4007;</b> Canali aria Sototetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Rivelatore automatico)
<b>4008;</b> Sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (12 Rivelatore automatico)
<b>4009;</b> Sottotetto	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (13 Rivelatore automatico)
<b>4010;</b> Pulsanti sottotetto F	Posizione: esserbus-Modulo 523 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4011;</b> GUASTO BATTERIA 1 Master Box	Posizione: Scheda Base Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Ingresso monitorato.
<b>4012;</b> GUASTO BATTERIA 2 Master Box	Posizione: Scheda Base Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Ingresso monitorato.
<b>4100;</b> Canali aria p.t. Corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (5 Rivelatore automatico)
<b>4101;</b> Pulsante p.terra Corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4102;</b> Trsp p.t. corpo F Box	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master

	Tipo apparati: Transponder (Quantità 2)
<b>4103;</b> Locale Uta Corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (11 Rivelatore automatico)
<b>4104;</b> Spogliatoi p.t. corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (6 Rivelatore automatico)
<b>4105;</b> loc. m.ascens.pt.corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Rivelatore automatico)
<b>4106;</b> P.terra corpo f sud	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Rivelatore automatico)
<b>4108;</b> Magazzino Ex	Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4102/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4110;</b> Trasponder 12 rel superv. Box	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 2)
<b>4112;</b> Gst Alim. Suppl. CTA	Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4102/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4123;</b> Riv.Gas. lab1 corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4124;</b> Riv.Gas. lab2 corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4125;</b> Riv.Gas. lab3 corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4126;</b> Riv.Gas. cella1 corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4137;</b> guasto alim corr.aqua F Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/2 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4144;</b> Riv.Gas lab.aqua corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4150;</b> Riv.Corpo F Piano Terra	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (6 Rivelatore automatico)
<b>4160;</b> Puls.Corpo F Piano Terra	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (13 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4161;</b> Riv.Corpo F Piano Terra	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (26 Rivelatore automatico)

<b>4162</b> ; Riv. Corpo F lavanderia	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (6 Rivelatore automatico)
<b>4163</b> ; Riv.Corpo F PT corridoi	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (13 Rivelatore automatico)
<b>4164</b> ; Riv.Gas Corpo F laborat. Box	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 3)
<b>4165</b> ; Puls.Corpo F Vano Scale	Posizione: esserbus-Modulo 521 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4200</b> ; Trsp 1p. corpo F Box	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 11)
<b>4201</b> ; Pulsanti 1p. Corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4202</b> ; Sbarco asc.sud 1p cor.f.	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
<b>4203</b> ; Sbarco asc.nord 1p. cor.f	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
<b>4204</b> ; wc 1p. corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (12 Rivelatore automatico)
<b>4205</b> ; Primo piano corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (24 Rivelatore automatico)
<b>4210</b> ; Preal.gas st 1 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4211</b> ; All. gas st 1 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/1 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4212</b> ; Preal.gas st 1 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4213</b> ; All. gas st 1 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4214</b> ; Preal.gas st 1 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4215</b> ; All. gas st 1 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/2 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box

	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4216;</b> Preal.gas st 7 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/3 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4217;</b> All. gas st 7 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/3 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4218;</b> Preal.gas st 8 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/4 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4219;</b> All. gas st 8 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/4 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4220;</b> Preal.gas st 27 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/7 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4221;</b> All. gas st 27 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/7 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4222;</b> Preal.gas st 26 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/8 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4223;</b> All. gas st 26 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/8 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4224;</b> Preal.gas st 26 1p cor. f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/8 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4225;</b> All. gas st 26 1p corpo f	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/8 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4231;</b> Pul. Corpo F Vano Scale	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4232;</b> Riv.Corpo F Vano Scale	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (4 Rivelatore automatico)
<b>4233;</b> Puls. Corpo F Chimica	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4234;</b> Riv.Corpo F Chimica	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (24 Rivelatore automatico)

<b>4235;</b> Puls. Corpo F batteriolog	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4236;</b> Riv. Corpo F Batteriolog.	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (30 Rivelatore automatico)
<b>4237;</b> Riv corpo f batteriol	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
<b>4239;</b> Tal corpo F	Posizione: esserbus-Modulo 522 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Pulsante (MCP/TAL))
<b>4250;</b> All.Aspir.1P.CorpoF Ovest	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/6 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4251;</b> All.Aspir.1P.CorpoF Est	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/6 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4252;</b> Gst Aspir.1P.CorpoF Ovest	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/6 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4253;</b> Gst Aspir.1P.CorpoF Est	Posizione: esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/6 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico) Controllo: 10 Kohm Quiescent
<b>4254;</b> Preall.CH4 corpo f 1p.bat	Posizione: esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/9 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4255;</b> All.CH4 corpo f 1p.bat	Posizione: esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/9 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4256;</b> Preall.O2 corpo f 1p.bat	Posizione: esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/9 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4257;</b> All.O2 corpo f 1p.bat	Posizione: esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/9 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
<b>4258;</b> Serrande 1p. F batt.	Posizione: esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/10 Configurazione: TAL memorizzato; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)

## Uscita

<b>4000;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	Scheda Base
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard Inverso
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4002;</b> Targa 1p.corpo F	
Posizione:	esserbuss-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/11
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4003;</b> Targa 1p.corpo F	
Posizione:	esserbuss-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/11
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4012;</b> Targa sottotetto corpo f	
Posizione:	esserbuss-Modulo 523 - Allarme 4000/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4013;</b> Magneti sottotetto corpoF	
Posizione:	esserbuss-Modulo 523 - Allarme 4000/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4014;</b> Targa sottotetto corpo F	
Posizione:	esserbuss-Modulo 523 - Allarme 4000/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4015;</b> Magneti sottotetto corpoF	
Posizione:	esserbuss-Modulo 523 - Allarme 4000/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4101;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbuss-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4102;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbuss-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4104;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbuss-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

**4105;** Targa Asc. Nord PT CorpoF

Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4164/3  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
- Funzione "Sounder off" attivata  
Configurazione: Installazione d'allarme controllato  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4106;** *Nessun testo*

Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4164/3  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4111;** Sgancio Gas Corpo F

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 4Ingr/2Relè 4164/2  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4116;** Blocco UTA

Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4102/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4118;** Targa locale Cta corpo F

Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4102/2  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
- Funzione "Sounder off" attivata  
Configurazione: Installazione d'allarme controllato  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4119;** Targa spogl.p.t. corpo f

Posizione: esserbus-Modulo 521 - Allarme 4102/2  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
- Funzione "Sounder off" attivata  
Configurazione: Installazione d'allarme controllato  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

**4120;** sottotetto est

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Chiuso

**4121;** sottotetto ovest

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Chiuso

**4122;** Pulsanti sottotetto f

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Chiuso

**4123;** Sensori condotta f

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva  
Configurazione: Standard  
Tipo di contatto: Contatto Norm. Chiuso

**4124;** Primo piano f c.s.

Posizione: esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1  
Disabilita quando: - Ispezione attiva



Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4125;</b> riv gas f 1p.	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4126;</b> riv est 1p. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4127;</b> riv ovest 1p.f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4128;</b> pulsanti 1p f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4129;</b> Spogl. sud pt. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4130;</b> Locale uta p.t.	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4131;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4132;</b> Lab. terreni p.t.	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4133;</b> Inflaconatrice p.t. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4134;</b> sala lav.corr.medico pt.f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4135;</b> pulsanti p.t. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard

Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4136;</b> deposito solventi p.t. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4137;</b> gr. elettrogeno p.t.f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
<b>4138;</b> cabina corpo f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4139;</b> riv gas p.t. f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4140;</b> guasto edificio f	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4141;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4142;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4143;</b> <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 521 - 12 Relè 4110/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4211;</b> Targhe PT Corpo F	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Pulsante 4239/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>4218;</b> Targa scale 1p. corpo F	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4219;</b> Targa corr. 1p.corpo f	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/4
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata

Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4220;</b> Sirena Esterna corpo F	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4221;</b> Targa cor.nord 1p.Corpo f	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/5
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4225;</b> Targa 1p. corpo F	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/8
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4251;</b> Reset aspirazione	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Allarme 4200/6
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
<b>4252;</b> Targhe-Magneti P1 F	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - Pulsante 4239/1
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme
<b>4253;</b> Serrande t.f. 1p.f batt	
Posizione:	esserbus-Modulo 522 - 4Ingr/2Relè 4200/9
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
Pannello operativo LED	
Posizione:	Operating module

## Attivazioni

### Attivazione da centrale/sistema (attivazione comune)

#### Guasto

Attivazione: 4140; guasto edificio f

#### Reset centrale

Attivazione: 4251; Reset aspirazione

#### Test Lampade

Attivazione: Pannello operativo LED

### Attivazione da zona (singola attivazione)

#### Incendio

Zona 4010	Attivazione: 4122; Pulsanti sottotetto f
Zona 4007	Attivazione: 4123; Sensori condotta f
Zona 4204/2	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/4	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/5	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/8	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/10	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/11	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/3	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/4	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/8	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/12	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/15	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/17	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/20	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/21	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/23	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4205/24	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/4	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/8	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/12	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/15	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/25	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/28	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4236/29	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4204/1	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4204/3	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4204/6	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4204/7	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4204/9	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4204/12	Attivazione: 4126; riv est 1p. f

Zona 4205/1	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/2	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/5	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/6	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/7	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/9	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/10	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/11	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/13	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/14	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/16	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/18	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/19	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4205/22	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4232	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4236/23	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4201	Attivazione: 4128; pulsanti 1p f
Zona 4233	Attivazione: 4128; pulsanti 1p f
Zona 4235	Attivazione: 4128; pulsanti 1p f
Zona 4104	Attivazione: 4129; Spogl. sud pt. f
Zona 4105	Attivazione: 4129; Spogl. sud pt. f
Zona 4106	Attivazione: 4129; Spogl. sud pt. f
Zona 4101	Attivazione: 4135; pulsanti p.t. f
Zona 4160	Attivazione: 4135; pulsanti p.t. f
Zona 4165	Attivazione: 4135; pulsanti p.t. f
Zona 4108	Attivazione: 4136; deposito solventi p.t. f
Zona 4150/1	Attivazione: 4138; cabina corpo f
Zona 4150/2	Attivazione: 4138; cabina corpo f
Zona 4103	Attivazione: 4130; Locale uta p.t.
Zona 4100	Attivazione: 4123; Sensori condotta f

**Attivazione da uscita (singola attivazione)**

Zona 4252	Attivazione: 4253; Serrande t.f. 1p.f batt
-----------	--

**Attivazione da zona (range d'attivazione )**

**Allarme (Incendio/TAL)**

Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4116; Blocco UTA

Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4001 a Zona 4001	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4120; sottotetto est
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4002 a Zona 4002	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4120; sottotetto est
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f

Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4003 a Zona 4003	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4004 a Zona 4004	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F

Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4005 a Zona 4005	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4006 a Zona 4006	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4007 a Zona 4007	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF



Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4008 a Zona 4008	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4121; sottotetto ovest
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4009 a Zona 4009	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F

Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4010 a Zona 4010	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4100 a Zona 4100	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F

Zona 4101 a Zona 4101	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4103 a Zona 4103	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4104 a Zona 4104	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4116; Blocco UTA

Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4105 a Zona 4105	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4106 a Zona 4106	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F

Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4108 a Zona 4108	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4123 a Zona 4126	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4123 a Zona 4126	Attivazione: 4139; riv gas p.t. f
Zona 4144 a Zona 4144	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4144 a Zona 4144	Attivazione: 4139; riv gas p.t. f
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4150 a Zona 4150	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4150/3 a Zona 4150/3	Attivazione: 4137; gr. elettrogeno p.t.f
Zona 4150/4 a Zona 4150/6	Attivazione: 4132; Lab. terreni p.t.
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F

Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4160 a Zona 4160	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4161 a Zona 4161	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4161/3 a Zona 4161/12	Attivazione: 4132; Lab. terreni p.t.
Zona 4161/13 a Zona 4161/15	Attivazione: 4133; Inflaconatrice p.t. f
Zona 4161/20 a Zona 4161/26	Attivazione: 4134; sala lav.corr.medico pt.f
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4162 a Zona 4162	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4162/1 a Zona 4162/6	Attivazione: 4134; sala lav.corr.medico pt.f

Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4252; Targhe-Magnetit P1 F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4163 a Zona 4163	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4163/1 a Zona 4163/2	Attivazione: 4132; Lab. terreni p.t.
Zona 4163/3 a Zona 4163/8	Attivazione: 4134; sala lav.corr.medico pt.f
Zona 4163/11 a Zona 4163/12	Attivazione: 4134; sala lav.corr.medico pt.f
Zona 4164 a Zona 4164	Attivazione: 4139; riv gas p.t. f
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4013; Magnetit sottotetto corpoF
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4015; Magnetit sottotetto corpoF
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4252; Targhe-Magnetit P1 F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4165 a Zona 4165	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4013; Magnetit sottotetto corpoF
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F

Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4201 a Zona 4201	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4202 a Zona 4202	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4126; riv est 1p. f



Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4203 a Zona 4203	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4204 a Zona 4204	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F

Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4205 a Zona 4205	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4210 a Zona 4210	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4211 a Zona 4211	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4211 a Zona 4211	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4212 a Zona 4212	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4213 a Zona 4213	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4213 a Zona 4213	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4214 a Zona 4214	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4215 a Zona 4215	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4215 a Zona 4215	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4216 a Zona 4216	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4217 a Zona 4217	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4217 a Zona 4217	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4218 a Zona 4218	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4219 a Zona 4219	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4219 a Zona 4219	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4220 a Zona 4220	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4221 a Zona 4221	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4221 a Zona 4221	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4222 a Zona 4222	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4223 a Zona 4223	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4223 a Zona 4223	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4224 a Zona 4224	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4225 a Zona 4225	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4225 a Zona 4225	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F

Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4231 a Zona 4231	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4232 a Zona 4232	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4233 a Zona 4233	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF

Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4126; riv est 1p. f
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4234 a Zona 4234	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4235 a Zona 4235	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F

Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4236 a Zona 4236	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4236/1 a Zona 4236/3	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/5 a Zona 4236/7	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/9 a Zona 4236/11	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/13 a Zona 4236/14	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/16 a Zona 4236/22	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/24 a Zona 4236/24	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/26 a Zona 4236/27	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4236/30 a Zona 4236/32	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4237 a Zona 4237	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4237/1 a Zona 4237/1	Attivazione: 4127; riv ovest 1p.f
Zona 4237/2 a Zona 4237/2	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.

Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4250 a Zona 4250	Attivazione: 4211; Targhe PT Corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4012; Targa sottotetto corpo f
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4013; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4014; Targa sottotetto corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4015; Magneti sottotetto corpoF
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4105; Targa Asc. Nord PT CorpoF
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4116; Blocco UTA
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4118; Targa locale Cta corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4119; Targa spogl.p.t. corpo f
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4124; Primo piano f c.s.
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4218; Targa scale 1p. corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4219; Targa corr. 1p.corpo f
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4220; Sirena Esterna corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4221; Targa cor.nord 1p.Corpo f
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4225; Targa 1p. corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4252; Targhe-Magneti P1 F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4002; Targa 1p.corpo F
Zona 4251 a Zona 4251	Attivazione: 4003; Targa 1p.corpo F
Zona 4254 a Zona 4254	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4255 a Zona 4255	Attivazione: 4111; Sgancio Gas Corpo F
Zona 4255 a Zona 4255	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.
Zona 4256 a Zona 4257	Attivazione: 4125; riv gas f 1p.