

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE



SEDE DI LEGNARO
PADOVA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE				SEDE DI LEGNARO PADOVA	
Opera	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE			Data	GIUGNO 2023
				Scala	---
Parte	GARA D'APPALTO			N.	CSA04
				Sigla	P.P.
Elab.	Progetto di manutenzione - Elenco componenti impianto antincendio Sede Legnaro - Edificio C				
Giugno 2023 - Emissione			File P319GRdGEACSA040EA.pdf		
Legale Rappresentante	Direttore Generale Dott.ssa Antonia Ricci		Dirigente Servizio Tecnico	Responsabile del Procedimento Ing. Corrado Benetollo	
Servizio Tecnico IZSVe	Direttore dell'Esecuzione del Contratto Per. Ind. Dario Maritan		Progettista	Per. Ind. Maurizio Cudicio	

Dati Essernet

Numero dispositivi: 5
di cui 5 centrali rivelazione incendio
Velocità Comunicazione: 62,5 kBaud

Dispositivi installati su bus

Quantità: 1205

Rivelatore automatico

Quantità: 1019	dei quali	
	964	Rivelatore-O
	13	Rivelatore Termoveloc.
	10	Rivelatore-O2T
	32	Rivelatore-OT

Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 106

Transponder

Quantità: 80

Sirena/Flash

Quantità: 0

Centrale numero 1 ; Corpo A + Corpo B

Tipo Centrale: Centrale 8000M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1 a 999	11 a 999	1 a 10
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 2 ; Centro Direzionale

Tipo Centrale: Centrale 8007			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	1000 a 1999	1000 a 1999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 3 ; Edificio I

Tipo Centrale: Centrale IQ8Control-C			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	2000 a 2999	2000 a 2999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 4 ; Edificio C

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	3000 a 3999	3000 a 3999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Centrale numero 5 ; Corpo F

Tipo Centrale: IQ8Control-M			
Range zone	Zone Rilevatori	Uscita	Masterbox
	4000 a 4999	4000 a 4999	---
Masterbox installati: Nessun Master Box			

Configurazione Centrale

Centrale numero 4: IQ8Control-M; Nome / Etichetta: Edificio C

Hardware: Led Ripetizione Zona (ILI): Non disponibile

Stampante: Non disponibile

Scheda Base:

Interfaccia Seriale: RS 485; LCD-Indicator panel (EED)

Relè Guasto Generale Zona 3011;

Micromodulo: Essernet Tipo 1- 62,5k-Modulo (Loop primario 413)

Scheda Micromodulo 1

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 123 dispositivo (Loop primario 421)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 79 dispositivo (Loop primario 422)

Micromodulo 3: esserbus-Modulo Con 80 dispositivo (Loop primario 423)

Scheda Micromodulo 2

Micromodulo 1: esserbus-Modulo Con 19 dispositivo (Loop primario 431)

Micromodulo 2: esserbus-Modulo Con 111 dispositivo (Loop primario 432)

Micromodulo 3: esserbus-Modulo Con 4 dispositivo (Loop primario 433)

Dispositivi installati su bus

Quantità: 416

Rivelatore automatico

Quantità: 362 dei quali

340

Rivelatore-O

1

Rivelatore-O2T

21

Rivelatore-OT

Pulsante (MCP/TAL)

Quantità: 31

Transponder

Quantità: 23

Sirena/Flash

Quantità: 0

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 421; Linea P1

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146387; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 1 ; RO72 Stanza 9 P1EdC
- SA 2** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147315; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 2 ; RO109 CorridP4 P1EdC
- SA 3** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146813; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 3 ; RO76 Stanza 13A P1EdC
- SA 4** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147162; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 4 ; RO77 Stanza 13A P1EdC
- SA 5** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147056; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 5 ; RO78 Stanza 13A P1EdC
- SA 6** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146530; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 6 ; RO79 Stanza 13A P1EdC
- SA 7** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146578; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 7 ; RO108 CorridP4 P1EdC
- SA 8** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146790; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 8 ; RO118 Stanza 8B P1EdC
- SA 9** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146653; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 9 ; RO120 Stanza 13 P1EdC
- SA 10** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147292; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 10 ; RO119 Stanza 15 P1EdC
- SA 11** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000918; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 1 ; PU107 CorridP4 P1EdC
- SA 12** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147421; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 11 ; RO106 CorridP4 P1 Ed.C
- SA 13** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146660; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 12 ; RO121 CorridP4 P1EdC
- SA 14** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146776; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 13 ; RO123 Stanza 14 P1EdC
- SA 15** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146325; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 14 ; RO122 Stanza 16 P1EdC
- SA 16** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146806; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 15 ; RO105 CorridVirolog P1EdC
- SA 17** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324488; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 16 ; RO81 SpoglFemmVirol P1EdC
- SA 18** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324549; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 17 ; RO82SpoglMaschVirol P1EdC
- SA 19** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324952; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 18 ; RO104CorridVirologiaP1EdC
- SA 20** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146585; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 19 ; RO124 Stanza 17 P1EdC
- SA 21** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000796; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 2 ; PU103CorridVirologiaP1EdC
- SA 22** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146745; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 20 ; RO125 Stanza 18 P1EdC
- SA 23** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107106147254; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 21 ; RO102CorridVirologiaP1EdC
- SA 24** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324266; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 22 ; RO84 SpoglFemmVirol P1EdC
- SA 25** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324983; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 23 ; RO83SpoglMaschVirol P1EdC
- SA 26** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325201; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 24 ; RO85 Corrid Virolog P1Ed
- SA 27** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146561; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 25 ; RO126 Stanza 19 P1EdC
- SA 28** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146684; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 26 ; RO101CorridVirologiaP1EdC
- SA 29** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992597; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 3 ; PU100CorridVirologiaP1EdC
- SA 30** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146950; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 27 ; RO127 Stanza 20 P1EdC
- SA 31** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146295; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 28 ; RO110 Stanza 21 P1EdC
- SA 32** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324716; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 29 ; RO86 Stanza 25 P1EdC
- SA 33** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106144413; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 30 ; RO99 CorridVirologiaP1EdC
- SA 34** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147018; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 31 ; RO112 Stanza 22 P1EdC
- SA 35** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325058; Posizione: Zona 3100/ Rivelatore 32 ; RO87 Stanza 25 P1EdC
- SA 36** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147049; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 1 ; RO88 Stanza 26 P1EdC
- SA 37** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324785; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 2 ; RO89 Stanza 26 P1EdC
- SA 38** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992795; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 4 ; PU98 CorridVirologiaP1EdC
- SA 39** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147384; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 3 ; RO113 Stanza 23 P1EdC
- SA 40** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147179; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 4 ; RO97 CorridVirologiaP1EdC
- SA 41** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147414; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 5 ; RO114 Stanza 24 P1EdC
- SA 42** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000857; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 5 ; PU96 CorridVirologiaP1EdC
- SA 43** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146974; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 6 ; RO115 Stanza 28 P1EdC
- SA 44** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000901; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 6 ; PU95 CorridVirologiaP1EdC
- SA 45** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147230; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 7 ; RO94 CorridVirologiaP1EdC
- SA 46** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147247; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 8 ; RO117 Stanza 29 P1EdC
- SA 47** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147605; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 9 ; RO116 Stanza 29 P1EdC

- SA 48** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325249; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 10 ; RO93 CorridVirologiaP1EdC
- SA 49** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325218; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 11 ; RO91 DisimMicroscop P1EdC
- SA 50** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325263; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 12 ; RO92 Stanza 31 P1EdC
- SA 51** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324709; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 13 ; RO90 Stanza 32 P1EdC
- SA 52** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325287; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 14 ; RO46 Stanza 34 P1EdC
- SA 53** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324525; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 15 ; RO45 Stanza 34 P1EdC
- SA 54** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324631; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 16 ; RO48 Stanza 33 P1EdC
- SA 55** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324136; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 17 ; RO47 Stanza 33 P1EdC
- SA 56** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325164; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 18 ; RO1 Stanza 43 P1EdC
- SA 57** O Con Isolatore
No. Seriale: 107107694740; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 19 ; RO43 CorridReagenti P1EdC
- SA 58** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325119; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 20 ; RO44 CorridReagenti P1EdC
- SA 59** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000864; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 7 ; PU42 CorridReagenti P1EdC
- SA 60** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324624; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 21 ; RO2 Stanza 42 P1EdC
- SA 61** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324891; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 22 ; RO41 CorridReagenti P1EdC
- SA 62** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324617; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 23 ; RO3 Stanza 41 P1EdC
- SA 63** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992580; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 8 ; PU40 CorridReagenti P1EdC
- SA 64** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325270; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 24 ; RO5 Stanza 40 P1EdC
- SA 65** O Con Isolatore
No. Seriale: 107105049863; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 25 ; RO39 CorridReagenti P1EdC
- SA 66** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324327; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 26 ; RO6 Stanza 39 P1EdC
- SA 67** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324860; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 27 ; RO49 Stanza 45 P1EdC
- SA 68** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000680; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 9 ; PU38 CorridReagenti P1EdC
- SA 69** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325188; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 28 ; RO51 Stanza 44 P1EdC
- SA 70** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324563; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 29 ; RO50 Stanza 43 P1EdC
- SA 71** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324280; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 30 ; RO8 Stanza 38 P1EdC
- SA 72** Pulsante Con Isolatore

- No. Seriale: 145113959286; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 10 ; PU37 CorridReagenti P1EdC
- SA 73** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324365; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 31 ; RO9 Stanza 37 P1EdC
- SA 74** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324204; Posizione: Zona 3101/ Rivelatore 32 ; RO36 CorridReagenti P1EdC
- SA 75** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992412; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 11 ; PU35 CorridReagenti P1EdC
- SA 76** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325041; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 1 ; RO10 Stanza 36 P1EdC
- SA 77** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324600; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 2 ; RO52CorridReagSpogl P1EdC
- SA 78** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324532; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 3 ; RO54SpoglFemmReagen P1EdC
- SA 79** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324730; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 4 ; RO53 CorrUffici-ReagP1EdC
- SA 80** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325133; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 5 ; RO11 Stanza 35 P1EdC
- SA 81** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324655; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 6 ; RO34 CorridReagenti P1EdC
- SA 82** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325317; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 7 ; RO56SpoglFemmReagen P1EdC
- SA 83** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324921; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 8 ; RO55 CorrUffici-ReagP1EdC
- SA 84** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147490; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 9 ; RO12 Ingresso P1EdC
- SA 85** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324242; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 10 ; RO32 Ingresso P1EdC
- SA 86** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325096; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 11 ; RO80 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 87** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324556; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 12 ; RO57 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 88** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324945; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 13 ; RO13 Stanza 1 P1EdC
- SA 89** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325157; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 14 ; RO31 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 90** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113996786; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 12 ; PU30 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 91** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325102; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 15 ; RO59 SpoglMasch P4 P1EdC
- SA 92** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324815; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 16 ; RO58 DismSpogl P4 P1EdC
- SA 93** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324143; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 17 ; RO60DisimSpoglMascP4 P1Ed
- SA 94** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324181; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 18 ; RO61 SpoglMaschP4 P1EdC
- SA 95** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147346; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 19 ; RO63 SpoglFemmP4 P1EdC
- SA 96** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324174; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 20 ; RO62DismSpoglFemP4

P1EdC

- SA 97** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325300; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 21 ; RO14 Stanza 2 P1EdC
- SA 98** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324723; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 22 ; RO65 SpoglFemmP4 P1EdC
- SA 99** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325003; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 23 ; RO64DismPSpoglFemmP4
P1EdC
- SA 100** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324372; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 24 ; RO29 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 101** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325089; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 25 ; RO15 Stanza 3 P1EdC
- SA 102** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325546; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 26 ; RO66 Stanza 12 P1EdC
- SA 103** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324341; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 27 ; RO67 Stanza 12 P1EdC
- SA 104** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113959057; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 13 ; PU28 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 105** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325225; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 28 ; RO16 Stanza 4 P1EdC
- SA 106** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147216; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 29 ; RO17 Stanza 4 P1EdC
- SA 107** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106324501; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 30 ; RO27 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 108** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000697; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 14 ; PU26 CorridoioUfficiP1EdC
- SA 109** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106325126; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 31 ; RO68 Stanza 10 P1EdC
- SA 110** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147155; Posizione: Zona 3102/ Rivelatore 32 ; RO18 Stanza 5 P1EdC
- SA 111** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992726; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 15 ; PU25 Ascensore P1Ed
- SA 112** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147209; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 1 ; RO19 Stanza 6 P1EdC
- SA 113** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147278; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 2 ; RO21 Corrid ST19-20 P1EdC
- SA 114** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106145526; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 3 ; RO24 CorridAscensoreP1EdC
- SA 115** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147100; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 4 ; RO20 Stanza 6A P1EdC
- SA 116** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147513; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 5 ; RO23 CorridAscensoreP1EdC
- SA 117** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992870; Posizione: Zona 3110/ Rivelatore 16 ; PU22 AscensoreP1EdC
- SA 118** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146516; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 6 ; RO69 CorridAscensoreP1EdC
- SA 119** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147506; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 7 ; RO75 Stanza 9 P1EdC
- SA 120** O Con Isolatore

No. Seriale: 107106147186; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 8 ; RO74 Stanza 9 P1EdC

SA 121 O Con Isolatore

No. Seriale: 107106147285; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 9 ; RO73 Stanza 9 P1EdC

SA 122 O Con Isolatore

No. Seriale: 107106146783; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 10 ; RO70 ArchivioZonaAsc P1Ed

SA 123 O Con Isolatore

No. Seriale: 107106147193; Posizione: Zona 3103/ Rivelatore 11 ; RO71 CorridAscensore P1Ed

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 422; Linea PT-P.Interrato
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304374; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 1 ; RO1 Magazzino PInt EdC
- SA 2** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992610; Posizione: Zona 3211/ Rivelatore 1 ; PU2 UscMagazzino PInt EdC
- SA 3** O Con Isolatore
No. Seriale: 107158707611; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 2 ; RO55 FronteAscen PInt EdC
- SA 4** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106256451; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 3 ; RO54SalaMacchAsc PInt EdC
- SA 5** O Con Isolatore
No. Seriale: 107107694535; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 4 ; RO53PompeAcqNere PInt EdC
- SA 6** O Con Isolatore
No. Seriale: 107158707567; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 5 ; RO52 FronteAscen PInt EdC
- SA 7** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791785; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 6 ; RO16 Interrato EdC
- SA 8** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106255805; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 7 ; RO39 Interrato EdC
- SA 9** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791150; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 8 ; RO15 CorrEsterno PInt EdC
- SA 10** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106255874; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 9 ; RO38 Interrato EdC
- SA 11** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304626; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 10 ; RO40 Interrato EdC
- SA 12** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304688; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 11 ; RO14 CorrEsterno PInt EdC
- SA 13** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304442; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 12 ; RO37 Interrato EdC
- SA 14** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106788792; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 13 ; RO41 Interrato EdC
- SA 15** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304015; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 14 ; RO36 Interrato EdC
- SA 16** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304640; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 15 ; RO42 Interrato EdC
- SA 17** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792102; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 16 ; RO35 Interrato EdC
- SA 18** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304589; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 17 ; RO43 Interrato EdC
- SA 19** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791297; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 18 ; RO13 CorrEsterno PInt EdC
- SA 20** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304244; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 19 ; RO34 Interrato EdC
- SA 21** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106259766; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 20 ; RO44 Interrato EdC
- SA 22** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106256178; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 21 ; RO33 Interrato EdC
- SA 23** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107106256321; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 22 ; RO45 Interrato EdC
- SA 24** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791921; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 23 ; RO32 Interrato EdC
- SA 25** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106255782; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 24 ; RO46 Interrato EdC
- SA 26** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792294; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 25 ; RO12 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 27** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304336; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 26 ; RO31 Interrato EdC
- SA 28** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304657; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 27 ; RO47 Interrato EdC
- SA 29** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106260977; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 28 ; RO30 Interrato EdC
- SA 30** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791686; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 29 ; RO48 Interrato EdC
- SA 31** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791525; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 30 ; RO29 Interrato EdC
- SA 32** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000802; Posizione: Zona 3211/ Rivelatore 2 ; PU49 Interrato Plnt EdC
- SA 33** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304183; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 31 ; RO50 Interrato EdC
- SA 34** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791914; Posizione: Zona 3202/ Rivelatore 32 ; RO11 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 35** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791235; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 1 ; RO28 Interrato EdC
- SA 36** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106789058; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 2 ; RO51 Interrato EdC
- SA 37** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106790641; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 3 ; RO27 Interrato EdC
- SA 38** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792195; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 4 ; RO10 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 39** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304428; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 5 ; RO9 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 40** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791983; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 6 ; RO8 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 41** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791167; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 7 ; RO26 Interrato EdC
- SA 42** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792133; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 8 ; RO25 Interrato EdC
- SA 43** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791631; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 9 ; RO24 Interrato EdC
- SA 44** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791792; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 10 ; RO23 Interrato EdC
- SA 45** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791389; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 11 ; RO7 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 46** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303995; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 12 ; RO22 Interrato EdC
- SA 47** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106255997; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 13 ; RO21 Interrato EdC

- SA 48** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106256734; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 14 ; RO6 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 49** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791860; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 15 ; RO20 Interrato EdC
- SA 50** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792058; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 16 ; RO5 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 51** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792232; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 17 ; RO19InterrScala Plnt EdC
- SA 52** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000888; Posizione: Zona 3211/ Rivelatore 3 ; PU18 InterrScala Plnt EdC
- SA 53** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792256; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 18 ; RO17 Interrato EdC
- SA 54** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791488; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 19 ; RO4 CorrEsterno Plnt EdC
- SA 55** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106261400; Posizione: Zona 3203/ Rivelatore 20 ; RO3 Magazzino Plnt EdC
- SA 56** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467737; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 1 ; RO79 CondottaUTA PT EdC
- SA 57** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000772; Posizione: Zona 3210/ Rivelatore 1 ; PU82 UTA PT EdC
- SA 58** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130898; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 1 ; RO83 UscSicurUTA PT EdC
- SA 59** O2T Con Isolatore
No. Seriale: 147161099365; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 2 ; RO84 Q.Elettrico PT EdC
- SA 60** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123483645; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 3 ; RO86 CondottaUTA PT EdC
- SA 61** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113997028; Posizione: Zona 3210/ Rivelatore 2 ; PU85 UscSicurUTA PT EdC
- SA 62** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131185; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 3 ; RO80 UTA PT EdC
- SA 63** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106127676; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 4 ; RO87 UTA PT EdC
- SA 64** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130836; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 5 ; RO81 UTA PT EdC
- SA 65** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123483997; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 2 ; RO74 CondottaUTA PT EdC
- SA 66** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123482495; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 4 ; RO73 CondottaUTA PT EdC
- SA 67** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130560; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 6 ; RO71 UTA PT EdC
- SA 68** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131000; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 7 ; RO70 UTA PT EdC
- SA 69** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467188; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 5 ; RO72 CondottaUTA PT EdC
- SA 70** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123483904; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 6 ; RO63 CondottaUTA PT EdC
- SA 71** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467720; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 7 ; RO64 CondottaUTA PT EdC
- SA 72** OTblue Con Isolatore

- No. Seriale: 134123468062; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 8 ; RO67 CondottaUTA PT EdC
- SA 73** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123466518; Posizione: Zona 3201/ Rivelatore 9 ; RO68 CondottaUTA PT EdC
- SA 74** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106789003; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 8 ; RO60 UTA PT EdC
- SA 75** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131277; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 9 ; RO61 UTA PT EdC
- SA 76** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131505; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 10 ; RO62 UTA PT EdC
- SA 77** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130508; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 11 ; RO69 UTA PT EdC
- SA 78** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792041; Posizione: Zona 3200/ Rivelatore 12 ; RO65 UTA PT EdC
- SA 79** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145114000840; Posizione: Zona 3210/ Rivelatore 3 ; PU66 UTA PT EdC

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 423; Linea Sottotetto+P1

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303933; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 1 ; RO136 Q.ElettEstern P1EdC
- SA 2** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304268; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 2 ; RO130 Corridoio P4 P1EdC
- SA 3** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304008; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 3 ; RO133 Stanza 8 P1EdC
- SA 4** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303902; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 4 ; RO132 Stanza 7 P1EdC
- SA 5** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113994218; Posizione: Zona 3310/ Rivelatore 1 ; PU129 Corridoio P4 P1EdC
- SA 6** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106261141; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 5 ; RO135 Stanza 8 P1EdC
- SA 7** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304398; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 6 ; RO134 Stanza 8 P1EdC
- SA 8** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304282; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 7 ; RO128 Corridoio P4 P1EdC
- SA 9** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106140835; Posizione: Zona 3300/ Rivelatore 8 ; RO131 Q.ElettEsternaP1EdC
- SA 10** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304503; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 1 ; RO46SottotettoIngresEdC
- SA 11** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304695; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 2 ; RO45SottotettoIngresEdC
- SA 12** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303865; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 3 ; RO44SottotettoIngresEdC
- SA 13** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123476876; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 1 ; RO48 RivCondottS.TettoEdC
- SA 14** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303919; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 4 ; RO47SottotettoIngresEdC
- SA 15** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106127218; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 5 ; RO14 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 16** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304664; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 6 ; RO82 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 17** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304527; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 7 ; RO77 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 18** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304435; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 8 ; RO83 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 19** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304602; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 9 ; RO84 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 20** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130713; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 10 ; RO85 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 21** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304466; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 11 ; RO86 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 22** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130997; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 12 ; RO91 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 23** Pulsante Con Isolatore

- No. Seriale: 145114000734; Posizione: Zona 3311/ Rivelatore 1 ; PU92 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 24** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106301878; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 13 ; RO99 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 25** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304107; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 14 ; RO94 FiltriUTA S.TettoEdC
- SA 26** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992849; Posizione: Zona 3311/ Rivelatore 2 ; PU93SottotettoIngresEdC
- SA 27** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304022; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 15 ; RO49SottotettoIngresEdC
- SA 28** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304039; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 16 ; RO50SottotettoIngresEdC
- SA 29** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304558; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 17 ; RO51 SottotettoCentrEdC
- SA 30** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304237; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 18 ; RO52 SottotettoCentrEdC
- SA 31** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467607; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 2 ; RO56 RivCondottS.TettoEdC
- SA 32** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123483461; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 3 ; RO54 RivCondottS.TettoEdC
- SA 33** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303049; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 19 ; RO53 SottotettoCentrEdC
- SA 34** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304404; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 20 ; RO58 SottotettoCentrEdC
- SA 35** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304633; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 21 ; RO59 SottotettoCentrEdC
- SA 36** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303988; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 22 ; RO60 SottotettoCentrEdC
- SA 37** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304329; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 23 ; RO61 RetroSottotettoEdC
- SA 38** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304848; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 24 ; RO62 RetroSottotettoEdC
- SA 39** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123466556; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 4 ; RO68 RivCondottS.TettoEdC
- SA 40** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467133; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 5 ; RO66 RivCondottS.TettoEdC
- SA 41** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304534; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 25 ; RO63 RetroSottotettoEdC
- SA 42** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304145; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 26 ; RO64 RetroSottotettoEdC
- SA 43** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303872; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 27 ; RO65 RetroSottotettoEdC
- SA 44** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304763; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 28 ; RO70 RetroSottotettoEdC
- SA 45** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992405; Posizione: Zona 3311/ Rivelatore 3 ; PU9 RetroSottotettoEdC
- SA 46** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304206; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 29 ; RO71 RetroSottotettoEdC
- SA 47** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304350; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 30 ; RO72 RetroSottotettoEdC

- SA 48** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303834; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 31 ; RO73 RetroSottotettoEdC
- SA 49** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304701; Posizione: Zona 3301/ Rivelatore 32 ; RO74 RetroSottotettoEdC
- SA 50** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304480; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 1 ; RO75 RetroSottotettoEdC
- SA 51** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303773; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 2 ; RO10 RetroSottotettoEdC
- SA 52** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303735; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 3 ; RO11 RetroSottotettoEdC
- SA 53** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303766; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 4 ; RO12 RetroSottotettoEdC
- SA 54** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304138; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 5 ; RO13 RetroSottotettoEdC
- SA 55** Pulsante Con Isolatore
No. Serie: 145114000925; Posizione: Zona 3311/ Rivelatore 4 ; PU76 RetroSottotettoEdC
- SA 56** O Con Isolatore
No. Serie: 107106302646; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 6 ; RO15 SottotettoCentrEdC
- SA 57** OTblue Con Isolatore
No. Serie: 134123466709; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 6 ; RO18 RivCondottS.TettoEdC
- SA 58** OTblue Con Isolatore
No. Serie: 134123484437; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 7 ; RO20 RivCondottS.TettoEdC
- SA 59** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304886; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 7 ; RO16 SottotettoCentrEdC
- SA 60** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304411; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 8 ; RO22 SottotettoCentrEdC
- SA 61** O Con Isolatore
No. Serie: 107106131215; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 9 ; RO23 SottotettoCentrEdC
- SA 62** O Con Isolatore
No. Serie: 107106131239; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 10 ; RO26 SottotettoCentrEdC
- SA 63** O Con Isolatore
No. Serie: 107106791617; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 11 ; RO27 SottotettoCentrEdC
- SA 64** O Con Isolatore
No. Serie: 107106792188; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 12 ; RO34 SottotettoCentrEdC
- SA 65** O Con Isolatore
No. Serie: 107106304725; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 13 ; RO17 SottotettoCentrEdC
- SA 66** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303841; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 14 ; RO24 SottotettoCentrEdC
- SA 67** O Con Isolatore
No. Serie: 107106303926; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 15 ; RO25 SottotettoCentrEdC
- SA 68** O Con Isolatore
No. Serie: 107106130522; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 16 ; RO30 SottotettoCentrEdC
- SA 69** O Con Isolatore
No. Serie: 107106131284; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 17 ; RO31 SottotettoCentrEdC
- SA 70** O Con Isolatore
No. Serie: 107106131437; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 18 ; RO35 SottotettoCentrEdC
- SA 71** OTblue Con Isolatore
No. Serie: 134123466761; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 8 ; RO28 RivCondottS.TettoEdC
- SA 72** OTblue Con Isolatore

- No. Seriale: 134123483614; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 9 ; RO32 RivCondottS.TettoEdC
- SA 73** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123466853; Posizione: Zona 3303/ Rivelatore 10 ; RO36 RivCondottS.TettoEdC
- SA 74** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303759; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 19 ; RO37SottotettoIngresEdC
- SA 75** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113959118; Posizione: Zona 3311/ Rivelatore 5 ; PU40SottotettoIngresEdC
- SA 76** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304770; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 20 ; RO39SottotettoIngresEdC
- SA 77** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106303858; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 21 ; RO38SottotettoIngresEdC
- SA 78** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304794; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 22 ; RO43SottotettoIngresEdC
- SA 79** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304367; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 23 ; RO42SottotettoIngresEdC
- SA 80** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106260953; Posizione: Zona 3302/ Rivelatore 24 ; RO41SottotettoIngresEdC

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 431; Linea MU Comandi
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004926612; Posizione: Zona 3400/ Rivelatore 1 ; MU1 REIMagazzInterr EdC
Uscita rivelatore con zona 3425
- SA 2** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308987131; Posizione: Zona 3410/ Rivelatore 1 ; MU2 Transp Interrato EdC
- SA 3** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004930398; Posizione: Zona 3400/ Rivelatore 2 ; MU3 REI Interrato EdC
Uscita rivelatore con zona 3426
- SA 4** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308976609; Posizione: Zona 3410/ Rivelatore 2 ; MU4 TranspMagInterrEdC
- SA 5** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308978047; Posizione: Zona 3411/ Rivelatore 1 ; MU5 TranspUTA PT EdC
- SA 6** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308977132; Posizione: Zona 3411/ Rivelatore 2 ; MU6TranspUTALabBL2 PT EdC
- SA 7** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4309696193; Posizione: Zona 3411/ Rivelatore 4 ; MU18 LaboratBL3+Stalla3
- SA 8** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4309696384; Posizione: Zona 3411/ Rivelatore 5 ; MU19 Stalla 1 e 2
- SA 9** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308976425; Posizione: Zona 3411/ Rivelatore 3 ; MU7TranspStabulariPT EdC
- SA 10** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004927152; Posizione: Zona 3401/ Rivelatore 2 ; MU8 REI UTA-BL2 PT EdC
Uscita rivelatore con zona 3420
- SA 11** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004929934; Posizione: Zona 3401/ Rivelatore 1 ; MU9 REI Uscita UTA PT EdC
Uscita rivelatore con zona 3421
- SA 12** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004930961; Posizione: Zona 3402/ Rivelatore 3 ; MU10 REI CorridP4 P1 EdC
Uscita rivelatore con zona 3424
- SA 13** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308979020; Posizione: Zona 3412/ Rivelatore 2 ; MU11 CorridVirologiaP1EdC
- SA 14** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308979686; Posizione: Zona 3412/ Rivelatore 1 ; MU12 CorridReagentiP1EdC
- SA 15** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004931067; Posizione: Zona 3402/ Rivelatore 1 ; MU13 REICorridSpogIP1 EdC
Uscita rivelatore con zona 3422
- SA 16** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308977125; Posizione: Zona 3412/ Rivelatore 3 ; MU14CorridUfficiP4 P1 EdC
- SA 17** TAL Con Isolatore
No. Seriale: 361004930589; Posizione: Zona 3402/ Rivelatore 2 ; MU15 REI Archivio P1 EdC
Uscita rivelatore con zona 3423
- SA 18** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308975756; Posizione: Zona 3413/ Rivelatore 1 ; MU16TranspSottotetto EdC
- SA 19** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4308823989; Posizione: Zona 3413/ Rivelatore 2 ; MU17TranspSottotetto EdC

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 432; Linea PT

In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123483683; Posizione: Zona 3505/ Rivelatore 1 ; RO75 CondottaAria PT EdC
- SA 2** OTblue Con Isolatore
No. Seriale: 134123467409; Posizione: Zona 3505/ Rivelatore 2 ; RO78 CondottaAria PT EdC
- SA 3** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130652; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 1 ; RO49 TrattamentAriaPT EdC
- SA 4** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106737530; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 2 ; RO18Furetti SporchiPTEdC
- SA 5** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106732429; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 3 ; RO31FurettiSporchi PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 6** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106730166; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 4 ; RO19FurettiSporchi PT EdC
- SA 7** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106740844; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 5 ; RO12 Furetti Puliti PTEdC
- SA 8** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106732825; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 6 ; RO13 Furetti Puliti PTEdC
- SA 9** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791969; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 7 ; RO14 Furetti Puliti PTEdC
- SA 10** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791419; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 8 ; RO15 Furetti Puliti PTEdC
- SA 11** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791716; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 9 ; RO16 Ingr Furetti PTEdC
- SA 12** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106792164; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 10 ; RO17FurettiSporchiPTEdC
- SA 13** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106734867; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 11 ; RO22FurettiPulitiBagPTEdC
- SA 14** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106732627; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 12 ; RO23FurettiSporchiPTEdC
- SA 15** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106732078; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 13 ; RO20Furetti SporchiPTEdC
- SA 16** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106740875; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 14 ; RO21 Furetti Puliti PTEdC
- SA 17** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106729399; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 15 ; RO32FurettiSporchi PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 18** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304817; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 16 ; RO26 CorridoBL3cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 19** O Con Isolatore
No. Seriale: 107105998291; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 17 ; RO128 CorridoioBL3 PT EdC
- SA 20** O Con Isolatore
No. Seriale: 107107690377; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 18 ; RO126CorrStabulari PT EdC
- SA 21** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358495; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 19 ; RO Stabulario BL3 PT EdC

- SA 22** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358433; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 20 ; RO Stabul BL3 cs PT EdC
- SA 23** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358440; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 21 ; RO Stabulario BL3 PT EdC
- SA 24** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358785; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 22 ; RO Stabul BL3 cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 25** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358778; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 23 ; RO Stabulario BL3 PT EdC
- SA 26** O senza isolatore
No. Seriale: 3941052534; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 24 ; RO Stabul BL3 cs PT EdC
- SA 27** O senza isolatore
No. Seriale: 3960358587; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 25 ; RO Stabulario BL3 PT EdC
- SA 28** O senza isolatore
No. Seriale: 3960355371; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 26 ; RO Stabul BL3 cs PT EdC
- SA 29** O senza isolatore
No. Seriale: 3960355487; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 27 ; RO Stabul BL3 cs PT EdC
- SA 30** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131581; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 28 ; RO123CorrStabulari PT EdC
- SA 31** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130737; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 29 ; RO121IngrLatStabul PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 32** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129516266; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 3 ; RO152IngrLatStabul PT EdC
- SA 33** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791396; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 30 ; RO9 IngrLatStabul PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 34** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129513968; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 4 ; RO151IngrLatStabul PT EdC
- SA 35** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129518819; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 5 ; RO150IngrLatStabul PT EdC
- SA 36** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992603; Posizione: Zona 3510/ Rivelatore 1 ; PU10 IngrLatStabul PT EdC
- SA 37** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131482; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 31 ; RO120CorrStabulari PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 38** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129514484; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 6 ; RO153CorrStabulari PT EdC
- SA 39** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106133882; Posizione: Zona 3500/ Rivelatore 32 ; RO81StabularioTopi PT EdC
- SA 40** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129516396; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 7 ; RO154CorrStabulari PT EdC
- SA 41** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129513487; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 8 ; RO155CorrStabulari PT EdC
- SA 42** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131291; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 1 ; RO118CorrStabulari PT EdC
- SA 43** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106133899; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 2 ; RO119 Stalla 3 PT EdC
- SA 44** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130782; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 3 ; RO8 Stalla 3 PT EdC

- SA 45** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130904; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 4 ; RO7 Stalla 3 PT EdC
- SA 46** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131130; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 5 ; RO6 Stalla 3 PT EdC
- SA 47** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130942; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 6 ; RO117 Stalla 3 PT EdC
- SA 48** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129513791; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 9 ; RO156CorrStabulari PT EdC
- SA 49** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106129939; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 7 ; RO116CorrStabulari PT EdC
- SA 50** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992801; Posizione: Zona 3510/ Rivelatore 2 ; PU115CorrStabulari PT EdC
- SA 51** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131161; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 8 ; RO113CorrStabulari PT EdC
- SA 52** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106126952; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 9 ; RO114 Stalla 2 PT EdC
- SA 53** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131017; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 10 ; RO112 Stalla 2 PT EdC
- SA 54** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130539; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 11 ; RO110 Stalla 2 PT EdC
- SA 55** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106133905; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 12 ; RO5 Stalla 2 PT EdC
- SA 56** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130485; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 13 ; RO4 Stalla 2 PT EdC
- SA 57** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130690; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 14 ; RO111CorrStabulari PT EdC
- SA 58** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131314; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 15 ; RO108BagnoStalle1-2PT EdC
- SA 59** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131208; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 16 ; RO109BagnoStalle1-2PT EdC
- SA 60** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130928; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 17 ; RO105CorrStabulari PT EdC
- SA 61** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131451; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 18 ; RO107 Stalla 1 PT EdC
- SA 62** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106127966; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 19 ; RO104 Stalla 1 PT EdC
- SA 63** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106137897; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 20 ; RO103 Stalla 1 PT EdC
- SA 64** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146592; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 21 ; RO3 Stalla 1 PT EdC
- SA 65** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147063; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 22 ; RO2 Stalla 1 PT EdC
- SA 66** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130959; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 23 ; RO1 Stalla 1 PT EdC
- SA 67** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106126839; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 24 ; RO102CorrStabulari PT EdC
- SA 68** Pulsante Con Isolatore
No. Seriale: 145113992764; Posizione: Zona 3510/ Rivelatore 3 ; PU106CorrStabulari PT EdC
- SA 69** O Con Isolatore

- No. Seriale: 107106147124; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 25 ; RO100 IngrG.Anim PT EdC
- SA 70** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146707; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 26 ; RO101 IngrG.Anim PT EdC
- SA 71** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146820; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 27 ; RO95 CorrG.Anim PT EdC
- SA 72** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146714; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 28 ; RO99 Ingr Brucelle PT EdC
- SA 73** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147094; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 29 ; RO96 Mag Brucelle PT EdC
- SA 74** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146479; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 30 ; RO98 Lab Brucelle PT EdC
- SA 75** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147407; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 31 ; RO97 SpogI Brucelle PT EdC
- SA 76** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106147131; Posizione: Zona 3501/ Rivelatore 32 ; RO93 Lav AutoclavePT EdC
- SA 77** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130980; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 1 ; RO92 AutoclaveEster PT EdC
- SA 78** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106144499; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 2 ; RO91 Vetrini PT EdC
- SA 79** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304077; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 3 ; RO88 WC DissG.AnimPT EdC
- SA 80** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131468; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 4 ; RO82 CellaGrande PT EdC
- SA 81** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130744; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 5 ; RO83 CellaGrande PT EdC
- SA 82** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304619; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 6 ; RO84 DissezG.AnimPT EdC
- SA 83** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304220; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 7 ; RO85 DissezG.AnimPT EdC
- SA 84** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304046; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 8 ; RO87 CellaPiccola PT EdC
- SA 85** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131222; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 9 ; RO86 MacchCellaPicPT EdC
- SA 86** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304251; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 10 ; RO89 CorrG.Anim PT EdC
- SA 87** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106260915; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 11 ; RO90 CorrG.Anim PT EdC
- SA 88** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106146523; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 12 ; RO94 CorrG.Anim PT EdC
- SA 89** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131444; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 13 ; RO74 Stabul BL2 PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 90** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131338; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 14 ; RO73 Stabul BL2 PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 91** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106130867; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 15 ; RO24 Stabul BL2 PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 92** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131116; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 16 ; RO72 Stabul BL2 PT EdC

Rivelatore con Uscita Controllo Locale

- SA 93** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791877; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 17 ; RO69 Stabul BL2 PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 94** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106127577; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 18 ; RO25 Stabul BL2cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 95** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131475; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 19 ; RO78 IngrStabulBL2 PT EdC
- SA 96** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131352; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 20 ; RO79MaccCellaGrande PTEdC
- SA 97** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106127294; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 21 ; RO80 IngrStabulBL2 PT EdC
- SA 98** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131529; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 22 ; RO77 IngrStabulBL2 PT EdC
- SA 99** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106791259; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 23 ; RO76 IngrStabulBL2 PT EdC
- SA 100** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304152; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 24 ; RO27 CorridoBL3cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 101** O Con Isolatore
No. Seriale: 107105997812; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 25 ; RO28 CorridLab BL3 PT EdC
- SA 102** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106133912; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 26 ; RO71 ScalalngrBL2 PT Ed C
- SA 103** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304909; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 27 ; RO70LaboratorioBL3 PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 104** O Con Isolatore
No. Seriale: 107129514095; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 10 ; RO157LaboratBL3 PT EdC
- SA 105** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106000016; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 28 ; RO29 LaboratBL3 PT EdC
- SA 106** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304572; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 29 ; RO67LaboratBL3cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 107** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304749; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 30 ; RO66LaboratBL3cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 108** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106304084; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 31 ; RO30 Laborat BL3cs PT EdC
Rivelatore con Uscita Controllo Locale
- SA 109** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106003659; Posizione: Zona 3502/ Rivelatore 32 ; RO68LaboratBL3 PT EdC
- SA 110** O Con Isolatore
No. Seriale: 107105998574; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 1 ; RO65 LaboratBL3cs PT EdC
- SA 111** O Con Isolatore
No. Seriale: 107106131031; Posizione: Zona 3504/ Rivelatore 2 ; RO48 TrattamentAriaPT EdC

Loop Analogico (Overview)

Dispositivi per Loop Analogico 433; Loop centraliz.Blocco C
In modalità Degradata le Attivazioni sono riportate come Incendio

- SA 1** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001232767; Posizione: Zona 3002/ Rivelatore 1 ; Zone 1-11
- SA 2** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001288191; Posizione: Zona 3002/ Rivelatore 3 ; Zone 23-32
- SA 3** 12 Relè senza isolatore
No. Seriale: 4001283950; Posizione: Zona 3002/ Rivelatore 2 ; Zone 12-22
- SA 4** 4Ingr/2Relè senza isolatore
No. Seriale: 4306812084; Posizione: Zona 3003/ Rivelatore 1 ; Gestione TAC

Zone Rilevatori

3000; Guasto Batteria Centrale Master Box	Posizione: Scheda Base Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Ingresso monitorato.
3001; Guasto Batteria Centrale Master Box	Posizione: Scheda Base Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Ingresso monitorato.
3002; trasponder 12 rele' Box	Posizione: esserbus-Modulo 433 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 3)
3003; Transponder TAC Box	Posizione: esserbus-Modulo 433 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 1)
3100; Rivelatori P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 421 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3101; Rivelatori P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 421 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3102; Rivelatori P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 421 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3103; Rivelatori P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 421 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (11 Rivelatore automatico)
3110; Pulsanti P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 421 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (16 Pulsante (MCP/TAL))
3200; Rivelatori PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (12 Rivelatore automatico)
3201; Riv Condotta PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (9 Rivelatore automatico)
3202; Rivelatori Interrato EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3203; Rivelatori Interrato EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (20 Rivelatore automatico)
3210; Pulsanti PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
3211; Pulsanti P Interrato EdC	Posizione: esserbus-Modulo 422 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))
3300; Rivelatori P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box

	Tipo apparati: Rivelatore Analogico (8 Rivelatore automatico)
3301 ; RivelatoriSottotetto EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3302 ; RivelatoriSottotetto EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (24 Rivelatore automatico)
3303 ; RivCondottaS.Tetto EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (10 Rivelatore automatico)
3310 ; Pulsanti P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (1 Pulsante (MCP/TAL))
3311 ; Pulsanti Sottotetto EdC	Posizione: esserbus-Modulo 423 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (5 Pulsante (MCP/TAL))
3400 ; TAL Interrato EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Allarme tecnico (Quantità 2)
3401 ; TAL PT EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Allarme tecnico (Quantità 2)
3402 ; TAL P1 EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Allarme tecnico (Quantità 3)
3403 ; GuastoAlim220VAC Stalla 3 Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/5 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3404 ; GuastoAlimBatterieStalla3 Master Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/5 Configurazione: Guasto non memorizzato; Standard; Nessun Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3410 ; Transp Interrato EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 2)
3411 ; Transp PT EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 5)
3412 ; Transp P1 EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 3)
3413 ; Transp S.Tetto EdC Box	Posizione: esserbus-Modulo 431 Configurazione: Guasto memorizzato; Standard; Nessun Master Tipo apparati: Transponder (Quantità 2)
3451 ; Preall CH4 St39 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master

Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3452 ; All CH4 St39 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3453 ; Preall CH4 St40 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3454 ; All CH4 St40 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3455 ; Preall CH4 St22 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3456 ; All CH4 St22 P1 EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3457 ; Preall CO2 LabBL2 PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3458 ; All CO2 LabBL2 PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3459 ; Preall CO2 LabBL2 PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3460 ; All CO2 LabBL2 PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2 Configurazione: TAL non memorizzato; Standard; Nessun Master
Box	Tipo apparati: Rivelatore standard(Rivelatore automatico)
3500 ; Rivelatori PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3501 ; Rivelatori PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3502 ; Rivelatori PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (32 Rivelatore automatico)
3504 ; Rivelatori PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (10 Rivelatore automatico)
3505 ; Rivelatori CondottaPT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432 Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box Tipo apparati: Rivelatore Analogico (2 Rivelatore automatico)
3510 ; Pulsanti PT EdC	Posizione: esserbus-Modulo 432

Configurazione: Incendio; Standard; Nessun Master Box
Tipo apparati: Rivelatore Analogico (3 Pulsante (MCP/TAL))

Uscita

3000; zona 1	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3001; zona 2	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3002; zona 3	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3003; zona 4	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3004; zona 5	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3005; zona 6	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3006; zona 7	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3007; zona 8	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3008; zona 9	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3009; zona 10	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3010; zona 11	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard

Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3011; <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	Scheda Base
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard Inverso
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3012; <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3013; zona 12	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3014; zona 13	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3015; zona 14	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3016; zona 15	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3017; zona 16	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3018; zona 17	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3019; zona 18	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3020; zona 19	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3021; zona 20	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

3022; zona 21	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3023; zona 22	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3024; <i>Nessun test</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/2
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3025; zona 23	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3026; zona 24	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3027; zona 25	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3028; zona 26	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3029; zona 27	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3030; zona 28	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3031; zona 29	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3032; zona 30	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilitata quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

3033; zona 31	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3034; zona 32	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3035; <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3036; <i>Nessun testo</i>	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 12 Relè 3002/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3401; TargheInterrato EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3410/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3402; TargheInterratoEdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3410/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3403; TargheStabulariPT EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3404; TargheUscSicPT UTA EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/1
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3405; TargheCorrid BL2 PT EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3406; TargheCorridP4 P1 EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/3
Disabilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

3407; TargheCorridReagentiP1EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3408; TargheCorridUfficiP1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/3
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3409; TargheCorridVirologP1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/2
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3410; TargheRetroSottotetEdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3413/2
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3411; TargheZonaIngrSottotEdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3413/1
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3412; SirenaCH4 st39-40 P1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/1
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3413; SirenaCH4 St22 P1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3412/2
Disablilita quando: - Ispezione attiva
- Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione: Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto: Contatto Norm. Aperto

3420; REI UTA-BL2 PT EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - TAL 3401/2
Disablilita quando: - Ispezione attiva
Configurazione: Standard

3421; REI Uscita UTA PT EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - TAL 3401/1
Disablilita quando: - Ispezione attiva
Configurazione: Standard

3422; REI Corridoio P1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - TAL 3402/1
Disablilita quando: - Ispezione attiva
Configurazione: Standard

3423; REI Archivio P1 EdC

Posizione: esserbus-Modulo 431 - TAL 3402/2

Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
3424; REI CorridP4 P1 EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - TAL 3402/3
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
3425; REI MagazzInterr EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - TAL 3400/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
3426; REI Interrato EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - TAL 3400/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
3427; Targhe Stalla 1 e 2	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/5
Disablilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3428; Targhe LaboratBL3+Stalla3	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/4
Disablilita quando:	- Ispezione attiva - Funzione "Sounder off" attivata
Configurazione:	Installazione d'allarme controllato
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3430; Elettrov CO2 PT EdC	
Posizione:	esserbus-Modulo 431 - 4Ingr/2Relè 3411/2
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Chiuso
3601; Guasto TAC	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 4Ingr/2Relè 3003/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto
3602; Allarme Incendio-CO2 TAC	
Posizione:	esserbus-Modulo 433 - 4Ingr/2Relè 3003/1
Disablilita quando:	- Ispezione attiva
Configurazione:	Standard
Tipo di contatto:	Contatto Norm. Aperto

Attivazioni

Attivazione da zona (range d'attivazione)

Allarme (Incendio/TAL)

Zona 3100/1 a Zona 3100/19	Attivazione: 3010; zona 11
Zona 3100/20 a Zona 3100/32	Attivazione: 3008; zona 9
Zona 3101/1 a Zona 3101/32	Attivazione: 3008; zona 9
Zona 3102/1 a Zona 3102/6	Attivazione: 3008; zona 9
Zona 3102/7 a Zona 3102/32	Attivazione: 3010; zona 11
Zona 3103/1 a Zona 3103/11	Attivazione: 3010; zona 11
Zona 3110/1 a Zona 3110/1	Attivazione: 3013; zona 12
Zona 3110/2 a Zona 3110/10	Attivazione: 3009; zona 10
Zona 3110/12 a Zona 3110/16	Attivazione: 3013; zona 12
Zona 3200/1 a Zona 3200/12	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3201/1 a Zona 3201/9	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3202/1 a Zona 3202/16	Attivazione: 3003; zona 4
Zona 3202/17 a Zona 3202/32	Attivazione: 3002; zona 3
Zona 3203/1 a Zona 3203/15	Attivazione: 3002; zona 3
Zona 3203/16 a Zona 3203/20	Attivazione: 3003; zona 4
Zona 3210/1 a Zona 3210/3	Attivazione: 3007; zona 8
Zona 3211/1 a Zona 3211/1	Attivazione: 3001; zona 2
Zona 3211/2 a Zona 3211/2	Attivazione: 3000; zona 1
Zona 3211/3 a Zona 3211/3	Attivazione: 3001; zona 2
Zona 3300/1 a Zona 3300/8	Attivazione: 3010; zona 11
Zona 3301/1 a Zona 3301/4	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3301/5 a Zona 3301/9	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3301/13 a Zona 3301/19	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3301/20 a Zona 3301/24	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3302/1 a Zona 3302/6	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3302/7 a Zona 3302/9	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3302/7 a Zona 3302/9	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3302/10 a Zona 3302/12	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3302/13 a Zona 3302/14	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3302/19 a Zona 3302/24	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3302/25 a Zona 3302/32	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3303/1 a Zona 3303/1	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3303/2 a Zona 3303/7	Attivazione: 3014; zona 13
Zona 3303/8 a Zona 3303/10	Attivazione: 3016; zona 15
Zona 3310/1 a Zona 3310/1	Attivazione: 3013; zona 12
Zona 3311/1 a Zona 3311/1	Attivazione: 3017; zona 16
Zona 3311/3 a Zona 3311/4	Attivazione: 3015; zona 14

Zona 3311/5 a Zona 3311/5	Attivazione: 3017; zona 16
Zona 3457 a Zona 3460	Attivazione: 3403; TargheStabulariPT EdC
Zona 3457 a Zona 3460	Attivazione: 3602; Allarme Incendio-CO2 TAC
Zona 3500/1 a Zona 3500/28	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3500/29 a Zona 3500/32	Attivazione: 3004; zona 5
Zona 3501/1 a Zona 3501/32	Attivazione: 3004; zona 5
Zona 3502/1 a Zona 3502/13	Attivazione: 3004; zona 5
Zona 3502/1 a Zona 3502/13	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3502/14 a Zona 3502/32	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3504/3 a Zona 3504/6	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3504/7 a Zona 3504/9	Attivazione: 3004; zona 5
Zona 3504/10 a Zona 3504/10	Attivazione: 3006; zona 7
Zona 3510/1 a Zona 3510/3	Attivazione: 3005; zona 6
Guasto	
Zona 3000 a Zona 3999	Attivazione: 3601; Guasto TAC